

RZUT PIWNIC

BILANS POWIERZCHNI		PIWNICA
NR	NAZWA	RODZ. POW.
POM.	POMIESZCZENIA	POSADZKI NETTO[m²]

PRZEDSZKOLE - PIWNICA		
-1.1	Klatka schodowa	9,40
-1.2	Korytarz I - kuchenny	13,04
-1.3	WC personelu + przedsionek	3,77
-1.4	Dziwig kuchenny - towarowy	1,57
-1.5	Obieralnia warzyw	9,55
-1.6	Korytarz II - kuchenny	3,38
-1.7	Magazyn owoców i warzyw	6,15
-1.8	Magazyn produktów suchych	2,83
-1.9	Pom. mroźni/zamrażarki	7,60
-1.9a	Pom. chłodni/łódówki	2,51
-1.10	Korytarz II - techniczny	30,08
-1.11	Pom. magazynowe	4,08
-1.12	Pom. magazynowe	7,78
-1.13	Pom. konserwacji sprzętu	25,46
-1.14	Pom. konserwatora + WC	10,75
-1.15	Pom. tech. - przepompownia KS	2,76
-1.16	Pom. tech. - separator tłuszczu	2,04
-1.17	Wnęka techniczna - wentylacja	4,40
-1.18	Pom. techniczne - zmywalnia	4,97
-1.19	Rozdzielnia główna	1,79
-1.20	Klatka schodowa	17,05
-1.21	Korytarz III - techniczny	19,35
-1.22	Zestaw hydroforowy	2,48
-1.23	Pom. wodolamera głównego	2,43
-1.24	Zasobnik C.W.U.	7,74
-1.25	Korytarz IV - pralnia	3,48
-1.26	WC - personelu pralni	1,64
-1.27	Pralnia	25,65
-1.28	Pom. socjalne personelu	8,80

PIWNICA - POW. NETTO - RAZEM	267,24
------------------------------	--------

UWAGI I ZALECENIA:

- ROZPROWADZENIE INSTALACJI WODY ZIMNEJ (CIEPŁEJ I CYRKULACJI PROPONUJĘ SIĘ WYKONAĆ Z RUR WIELOWARSTWOWYCH NP TWETOP PERTALUPERT PROWADZONYCH W BRUZZACH SCIEŃNYCH LUB PODŁODZE O ŚREDNICACH PODANYCH NA RZUCIE.
- GŁÓWNE POZIOME INSTALACJI PROWADZIC POD STROPEM PIWNIC
- INSTALACJE HYDRANTOWA WYKONAĆ Z RUR STAŁOWYCH OBUSTROJNIE OCYNKOWANYCH.
- KOMPENSACJE WYDŁUŻEN TERMICZNYCH PRZEWODOW C.W.U. I CYRKULACJI WYKONAĆ ZGODNIE Z WYNIKAMI TECHNICZNYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW RUR.

OZNACZENIA:
WZ - zawór wody zimnej, typ DN50
WC - zawór antyżaradkowy typu EA DN50
ZE - zawór antyżaradkowy typ DN50
ZAS - zasobnik c.w.u. o poj. 500l
Poyr - pompa cyrkulacyjna instalacji c.w.u.
PB - zawór bezpieczeństwa instalacji c.w.u.
NWP - naczynie wzbiorcze przepirowe np. typu Relix DD33

- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- INSTALACJA CYRKULACJI
- INSTALACJA HYDRANTOWA

INWESTOR		GMINA SKOROSZYCE
ADRES		ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320
RZUT PIWNIC - INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I HYDRANTOWEJ		SKALA 1:100 BRANŻA: SANITARNIA
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY		BIURO
URZĘDNICTWO-ARCHITEKTONICZNE		5-8
Nasz adres: 48-504 NPS, ul. 22 Sierpnia 14, tel/fax: 071 433 33 81		
Projekt Architektoniczno-Budowlany		WZKWA
rozbudowy budynku szkoły o przedszkole		PA8
WzS Skoroszyc, ul. Białostwa Białej, dz. nr ewid. 209/13		DATA 03.2021
PROJEKTANT		mgr inż. ŁUKASZ WYŻYŃSKI
SPRACODZAJCĄ		mgr inż. KONRAD JAKUBOWICZ
SPRACODZAJCĄ		mgr inż. 1388 DOK. 14

