

ZP-271-1BP_2021

Tuchów, dnia 09.11.2021 r.

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE PROWADZONE JEST PRZEZ:

Gminę Tuchów
ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów

NA RZECZ I W IMIENIU:

Biblioteki Publicznej w Tuchowie
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow>

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „*Biblioteka – dostępna przestrzeń dla ludzi i książek – Etap 1: Rozbudowa biblioteki publicznej przy budynku Domu Kultury w Tuchowie*”

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 4 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1129), zwana dalej: „**PZP**” - Zamawiający przekazuje poniżej treść wniosku, który wpłynął do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Wniosek nr 1:

„Wraz ze zmianą w treści SWZ z dnia 08.11.2021r. Zamawiający udostępnił plik pod nazwą: „zmiana_nr2_Załącznik nr 8 do SWZ_Przedmiar robót”. Plik ten zawiera przedmiar robót, przedmiar robót szczegółowy oraz zestawienia robocizny, materiału i sprzętu. Pomiędzy przedmiarem robót, a przedmiarem robót szczegółowym występują różnice w ilościach obmiarów dla poszczególnych pozycji, w przedmiarze robót szczegółowym obmiar dla wszystkich pozycji wynosi „1”, z kolei w przedmiarze robót obmiary dla poszczególnych pozycji są różne.

Proszę o wyjaśnienia.”



Odpowiedź na wniosek nr 1:

Zamawiający w odpowiedzi na przedmiotowy wniosek załącza skorygowany dokument „zmiana_nr3_Załącznik nr 8 do SWZ_Przedmiar robót”

W związku z powyższym Zamawiający jednocześnie informuje, że zmianie ulegają załączniki:

Załącznik nr 8 do SWZ_Przedmiar robót

zmiana_Załącznik nr 8 do SWZ_Przedmiar robót

zmiana_nr2_Załącznik nr 8 do SWZ_Przedmiar robót

Nowe załączniki otrzymują nazwę:

[zmiana_nr3_Załącznik nr 8 do SWZ_Przedmiar robót](#)

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Równocześnie Zamawiający wyjaśnia i wskazuje, że wykonawca robót budowlanych przy składaniu i wycenie ofert winien uwzględnić przede wszystkim dokumentację techniczną i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar robót, jest materiałem pomocniczym przy wycenie przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że wskazane w nim zestawienia mają jedynie charakter pomocniczy i mają zobrazować skalę roboty remontowo-budowlanej a także pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego (jest on opracowaniem wtórnym w stosunku do specyfikacji technicznych) i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Załączone przedmiary robót są więc materiałem orientacyjnym. Wszelką odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru robót ponosi wyłącznie Wykonawca.

Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora.

Z poważaniem

Burmistrz Tuchowa

mgr Magdalena Marszałek

