

Kraków, dn. 19.02.2024 r.

**Do**  
**Uczestników postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamówień publicznych pn. **„Remont i docieplenie elewacji zachodniej w osiach A do D i południowej w osiach 1 do 6 budynku głównego oraz wykonanie rurarzu instalacji gazów technicznych pod ociepleniem ściany południowej w osiach 2 do 5 budynku Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy ul. Balickiej 122”**. Nr zamówienia: **DZiK-DZP.2921.8.2024**

1. Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana polega na uzupełnieniu przedmiaru robót o niżej wymienioną pozycję, którą należy uwzględnić w cenie ofertowej:
  - Kalkulacja indywidualna - Dostawa i montaż naświetla LED 20 W wraz z czujnikiem zmierzchowym i ruchu.
2. Ponadto, Zamawiający informuje, że 16.02.2024r. wpłynął wniosek Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Zastępca Kanclerza

/-/ mgr inż. Artur Szymacha

Lp.	Pytanie wykonawcy	Odpowiedź zamawiającego
1	Czy roleta zewnętrzna do okna w piwnicy ma być antywłamaniowa?	Roleta zewnętrzna do okna piwnicy pom. -1.6 ma być antywłamaniowa.
2	Czy konstrukcja stalowa wejścia do budynku ma być renowacja, oczyszczenie i malowanie?	Renowację konstrukcji portyku wejściowego należy przyjąć wg n/w pozycji a. KNR 7-12/0101/03. Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych szkieletowych - 22,0 m <sup>2</sup> b. KNR 7-12 /0208/03. Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji stalowych szkieletowych -22,00 m <sup>2</sup> c. KNR w 7-12 0101/03.1 Malowanie pędzlem farbami stalowymi nawierzchniowymi ogólnego stosowania konstrukcji stalowych szkieletowych - 22,0 m <sup>2</sup>
3	Czy instalacja gazów technicznych ma być certyfikowana po wykonanych pracach?	Rurarz instalacji gazów technicznych nie wymaga certyfikowania po wykonaniu.

**Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**