

Luzino, dnia 22.09.2023 r.

Zamawiający

(lider grupy partnerskiej)

Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11

84-242 Luzino

Nasz znak: IE.271.55.8.2023

Wykonawcy

Wszyscy zainteresowani

WYJAŚNIENIA NR 2

NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

**pn. "ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII –
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ I POMP CIEPŁA" – sprawa 8.2023**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej: „ustawa Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

1. Czy Zamawiający dopuści inwertery o maksymalnym napięciu wejściowym 1100 V?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza inwerterów o maksymalnym napięciu wejściowym 1100 V, ponieważ zgodnie z opisem technicznym dopuszczalne maksymalne napięcie wejściowe wynosi do 1000 V.

2. Czy Zamawiający dopuści inwertery o mocy maksymalnej AC – 27500 W?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza inwerterów o mocy maksymalnej AC – 27500 W, ponieważ zgodnie z opisem technicznym dopuszczalna maksymalna moc wynosi AC – 25000 W.

3. Czy Zamawiający dopuści panele fotowoltaiczne o wymiarach 2094x1038x35 mm i mocy 450W?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza paneli fotowoltaicznych o wymiarach 2094 x 1038 x 35 mm, ponieważ zgodnie z opisem technicznym wymiary maksymalne ogniw fotowoltaicznych wynoszą: 1689 x 996 x 35 mm, natomiast dopuszczalna jest moc maksymalna Pmax: min. 320 W.

4. Proszę udostępnić przedmiary robót najlepiej w formacie ATH.

Odp.: Zamawiający nie dysponuje dokumentem pn. „Przedmiar robót”.

5. W załączniku 6b udostępniono rzuty instalacji centralnego ogrzewania (rysunki schemat 1-5, instalacja c.o. piwnica + parter + piętro). Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z tymi rysunkami? SWZ nie mówi nic na temat wykonania instalacji c.o.

Odp.: Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania instalacji centralnego ogrzewania. Załączone rysunki/schematy 1-5, w szczególności mają służyć do określenia zakresu, o którym mowa w pkt. 2 ppkt. 6 załącznika 6b do SWZ; - „Przedmiot zamówienia obejmuje: płukanie i przeprowadzenie prób szczelności całej istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. budynku”.

Treść wyjaśnień stanowi integralną część SWZ, jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Zamawiający informuje, że termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 513 pkt 1 ustawy Pzp, mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Jako że wyjaśnienie treści SWZ, zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, to odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłanie kopii odwołania do Zamawiającego, wnosi się w terminie 10 dni, licząc od dnia przekazania treści niniejszych wyjaśnień, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.

WÓJT

Jarosław Wejert

.....
kierownik Zamawiającego