

BZP.271.40.2023.MKa

Dębica, dnia 25-10-2023 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI III

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na:
Remont publicznej drogi gminnej nr 105917R – ul. Sobieskiego w Dębicy

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie do SWZ.

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem poniżej.

Pytanie 1:

W związku z prowadzonym przez Państwo postępowaniem zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do renowacji kanalizacji technologię rękawa z włókna szklanego nasączonego żywicą poliestrową utwardzanego promieniami UV? Wnioskuje o dopuszczenie wykonania renowacji kanalizacji w technologii UV, która jest nowocześniejsza, bardziej ekonomiczna i pozwala na uzyskanie lepszych parametrów wytrzymałościowych instalowanych rękawów przy wyraźnie mniejszym ograniczeniu średnicy kanału poddawanego renowacji, co nie jest bez znaczenia dla przepustowości całej sieci kanalizacyjnej. Zapis z załączonego kosztorysu. "Renowacji kanału, poprzez wykonanie „rękawa wykonanego z tkaniny filcowej ze szwem dwustronnie wzmocnionym taśmą i nakładką filcową, nasączonego żywicą epoksydową i utwardzanego na miejscu (CIPP)"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższej technologii.

NACZELNIK

Wydziału Infrastruktury
Miejskiej i Inwestycji
mgr inż. Robert Sieradzki

Do zamieszczenia:

- strona internetowa prowadzonego postępowania

Osoba prowadząca sprawę: Magdalena Kasprzyk, tel. 14 68 38 229; przetargi@umdebica.pl