




Legenda:

	ściana istniejąca
	wyburzenia
	zamurowania

- UWAGI: ① ②

 1. Beton płyt: C25/30 (B30), stal zbrojeniowa: A-III.
 2. Gatunek stali profilowej: S235 zgodnie z PN-EN 10025 lub PN-EN 10210.
 3. Klasa konstrukcji: EXC2 zgodnie z PN-EN 1090-2.
 4. Wymiary wszystkich elementów stalowych należy sprawdzić na budowie.
 5. Otwory instalacyjne w ścianie wg projektu branżowego.
 6. Rzędne nadproży liczone od wierzchu wykończonej posadzki wg wytycznych architektonicznych.
 7. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
 8. Zakres opracowania nie obejmuje technologii i organizacji robót budowlanych, które wykonawca opracuje we własnym zakresie.
 9. Prace prowadzić szczegółowo wg Opisu Technicznego zgodnie z wiedzą techniczną.