

MODYFIKACJA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr MZD.271.05.2024 pn.: „Budowa ulicy łączącej ulicę Przejedną z ulicą Wolińską w Lesznie- Etap I”

- I. Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie - Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści SWZ. Na zadane przez Wykonawcę pytania, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi oraz zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „*ustawą Pzp*” modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

Pytanie nr 1:

Wnosimy o podanie jednoznacznie odcinka, który ma podlegać wykonaniu. Zgodnie z opracowanym projektem droga ma długość 882,40 mb, a załączony kosztorys ofertowy przewiduje wybudowanie drogi na długości 400 mb. Żaden dokument nie określa za pomocą zaprojektowanej kilometracji odcinka, który ma być wybudowany

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że w Rozdziale 3 SWZ opisano jednoznacznie odcinek drogi, objęty zamówieniem.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 400mb drogi oznaczonej jako B-21 KDL w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szybowników, Wolińskiej i granic Miasta Leszna, począwszy od wykonanego odcinka ulicy Przejednej w kierunku ulicy Wolińskiej, tj. od km 0+000 do km 0+400.

Pytanie nr 2:

Wnosimy o przedłożenie badań geologicznych istniejącego podłoża gruntowego. Z kosztorysu ofertowego wynika, że głębokość korytowania wyniesie ca. 20 cm (364,7 m³ / 1788 m²) Droga przebiega po terenach niezurbanizowanych i zachodzi podejrzenie, że głębokość zalegania gruntów rolnych jest zdecydowanie większa, a ich wymiana na grunty niewysadzinowe będzie nieodzowna.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że badania geologiczne, stanowiące Załącznik nr 11 do SWZ udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno.

Pytanie nr 3:

Wnosimy o zmianę (zwiększenie) powierzchni warstw stabilizacyjnej i podbudów. Przy braku ogranicznika po obu stronach wzdłuż krawędzi drogi w postaci np. krawężnika betonowego, warstwy położone poniżej warstwy ścieralnej muszą być szersze, każda o co najmniej 1,5 wysokości warstwy położonej powyżej. Należy zastosować tzw. schodkowanie. Załączony kosztorys ofertowy nie przewiduje powyższego, a rysunki przekrojów normalnych są sporządzone niezgodnie z przepisami, gdyż nie przewidują przedmiotowego schodkowania.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że:

- nowy przekrój konstrukcyjny (Załącznik nr 11 do SWZ) oraz

- zmodyfikowany kosztorys ofertowy, stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ

udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno.

Pytanie nr 4:

Zgodnie z zapisami § 6 Projektu Umowy wymagane będzie prowadzenie dziennika budowy, a także powołany będzie kierownik budowy. Czy Zamawiający posiada zatem pozwolenie na jej budowę?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że pozwolenie na budowę, stanowiące Załącznik nr 11 do SWZ jest udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno.

Pytanie nr 5:

Jak Zamawiający przewiduje zagospodarowanie gruntu pochodzącego z koryta. Czy Wykonawca ma w cenie jednostkowej uwzględnić również jego utylizację czy przewiezienie na odległość 10 km, lecz na wskazane miejsce przez Zamawiającego i pozostawienie do zagospodarowania przez Zamawiającego w terminie późniejszym?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma uwzględnić w cenie ofertowej odwóz urobku wraz z jego utylizacją.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- II. Zamawiający, działając w oparciu o art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie, tj.:

- <u>termin składania ofert:</u>	do dnia: 06.08.2024 r. do godz. 10:00;
- <u>termin wnoszenia wadium:</u>	do dnia 06.08.2024 r. do godz. 10:00;
- <u>termin otwarcia ofert:</u>	dnia 06.08.2024 r. o godz. 10:30;
- <u>termin związania ofertą:</u>	do dnia 04.09.2024 r.

Kierownik
Miejskiego Zarządu Dróg
/-/ Dominik Kaźmierczak