

Przegrody poziome

Przegroda	Występowanie	Warstwa	Nowa/Istn.	Typ	Grubość	Uwagi
D1	Dach budynku	Blacha układana na rąbek	Nowa	TYP I.3.2	-	*- Oczyszczone belki DZ3 (wysokość 20cm) nadlać i wyrównać betonem w pasie szerokości ich górnych powierzchni (6cm) osłaniając wystające zbrojenie - wg projektu konstrukcji
		Folia paroprzepuszczalna	Nowa	TYP II.4.1	-	
		Płyty z wełny mineralnej	Nowa	TYP II.1.2	5cm	
		Folia paroizolacyjna	Nowa	TYP II.5.1	-	
		Blacha trapezowa	Nowa	TYP I.3.1	5.5cm	
		Wełna mineralna między belkami	Nowa	TYP II.1.3	20cm	
		Belki DZ3*	Istniejąca		23cm	
		Folia paroizolacyjna	Nowa	TYP II.5.1	-	
		Sufit systemowy na ruszcie	Nowa	TYP V.1	5cm	
D2	Daszek nad rampą	Blacha układana na rąbek	Nowa	TYP I.3.2	-	
		Folia paroprzepuszczalna	Nowa	TYP II.4.1	-	
		Płyty z wełny mineralnej	Nowa	TYP II.1.2	5cm	
		Folia paroizolacyjna	Nowa	TYP II.5.1	-	
		Płyta żelbetowa	Istniejąca	-	ok. 12cm	
		Zaprawa klejąca / łączniki mechaniczne	Nowa	TYP III.4.1 / III.4.2		
		Płyty z wełny mineralnej	Nowa	TYP II.1.1	5cm	
		Zaprawa zbrojąca / siatka	Nowa	TYP III.4.1 / III.4.3	0.5cm	
		Tynk cienkowarstwowy	Nowa	TYP III.1.1	ok. 0.2cm	
S1	Strop parteru	Posadzka przemysłowa na podkładzie*	Nowa	TYP I.1.1.1 / TYP I.1.1	2+1cm	*- wykonać wylewkę podkładową o grubości 2cm, następnie wylewkę posadzkową o grubości 1cm
		Grunt do posadzek	Nowa	TYP I.1.2	-	
		Płyta żelbetowa	Istniejąca	-	12cm	
		Zaprawa klejąca	Nowa	TYP III.4.1	0.5cm	
		Płyty z wełny mineralnej	Nowa	TYP II.1.4	15cm	
		Farba elewacyjna	Nowa	TYP III.2.1	-	
S2	Rampa	Wylewka betonowa ze spadkiem 1%	Nowa	TYP I.1.3	2-3cm	Całość rampy i schodów pokryć farbą do betonu - kolor biały TYP
		Warstwa szczepna	Nowa	TYP I.1.5	-	
		Płyta żelbetowa	Istniejąca	-	12cm	
		Zaprawa klejąca / łączniki mechaniczne	Nowa	TYP III.4.1 / III.4.2	0.5cm	
		Płyty z wełny mineralnej	Nowa	TYP II.1.1	5cm	
		Zaprawa zbrojąca / siatka	Nowa	TYP III.4.1 / III.4.3	0.5cm	
		Tynk cienkowarstwowy	Nowa	TYP III.1.1	ok. 0.2cm	

Przegrody pionowe

Przegroda	Występowanie	Warstwa	Nowa / Istn.	Typ	Grubość	Uwagi
WZ1	Ściany zewnętrzne od poziomu stropu	Klej do płytek / płytka klinkierowa	Nowa	TYP III.3	1cm	
		Zaprawa zbrojąca / siatka	Nowa	TYP III.4.1 / III.4.3	0.5cm	
		Płyty z wełny mineralnej	Nowa	TYP II.1.1	20cm	
		Zaprawa klejąca / łączniki mechaniczne	Nowa	TYP III.4.1 / III.4.2	0.5cm	
		Ściana murowana	Istniejąca	-	38-51cm	
		Tynk wewnętrzny	Nowa	TYP VI.1.1	1.5cm	
WZ2	Ściana zewnętrzna przy rampie	Klej do płytek / płytka klinkierowa	Nowa	TYP III.3	1cm	
		Zaprawa zbrojąca / siatka	Nowa	TYP III.4.1 / III.4.3	0.5cm	
		Płyty z wełny mineralnej	Nowa	TYP II.1.1	15cm	
		Zaprawa klejąca / łączniki mechaniczne	Nowa	TYP III.4.1 / III.4.2	0.5cm	
		Ściana murowana	Istniejąca		38cm	
		Tynk wewnętrzny	Nowa	TYP VI.1.1	1.5cm	
WF1	Ściana zewnętrzna strefa przyziemia	Klej do płytek / płytka klinkierowa*	Nowa	TYP III.3	1cm	*- Płytkę klinkierową stosować do wysokości pozomu terenu **- EPS i hydroizolacje stosować do wysokości 30cm ponad teren, wyżej stosować płyty z wełny jak w WZ1
		Zaprawa zbrojąca / siatka*	Nowa	TYP III.4.1 / III.4.3	0.5cm	
		Styropian EPS Fundamentowy	Nowa	TYP II.2.1	20cm	
		Hydroizolacja**	Nowa	TYP II.3.1	0.5cm	
		Preparat gruntujący	Nowa	TYP II.3.2	-	
		Ściana murowana	Istniejąca	-	38-51cm	
		Preparat gruntujący	Nowa	TYP II.3.2	-	
		Hydroizolacja	Nowa	TYP II.3.1	0.5cm	
		Styropian EPS Fundamentowy	Nowa	TYP II.2.1	5cm	
WF2	Ściana zewnętrzna strefa przyziemia	Klej do płytek / płytka klinkierowa*	Nowa	TYP III.3	1cm	*- Płytkę klinkierową stosować do wysokości pozomu terenu
		Zaprawa zbrojąca / siatka*	Nowa	TYP III.4.1 / III.4.3	0.5cm	
		Styropian EPS Fundamentowy	Nowa	TYP II.2.1	15cm	
		Hydroizolacja	Nowa	TYP II.3.1	0.5cm	
		Preparat gruntujący	Nowa	TYP II.3.2	-	
		Ściana murowana	Istniejąca	-	38cm	
		Hydroizolacja	Nowa	TYP II.3.1	0.5cm	
		Styropian EPS Fundamentowy	Nowa	TYP II.2.1	5cm	
WD1	Ściana wewnętrzna	Tynk wewnętrzny	Nowa	TYP VI.1.1	1.5cm	*- Istniejącą część ściany żelbetowej oczyścić i otynkować
		Boczki z betonu komórkowego*	Nowa*	TYP I.2.1	20cm	
		Tynk wewnętrzny	Nowa	TYP VI.1.1	1.5cm	
WD2	Ściana wewnętrzna	Tynk wewnętrzny	Nowa	TYP VI.1.1	1.5cm	*- Istniejącą część ściany murowanej oczyścić i otynkować
		Boczki z betonu komórkowego*	Nowa*	TYP I.2.1	24cm	
		Tynk wewnętrzny	Nowa	TYP VI.1.1	1.5cm	

LEGENDA:

- KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCA
- WYBURZENIA
- ŚCIANY Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO
- ODWODNIENIE PUNKTOWE

UWAGI OGÓLNE

1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
2. POZIOMY PODANO W METRACH;
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
4. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH Z ARCHITEKTONICZNYM NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM;
5. WYKONAWCA MOŻE STOSOWAĆ WYROBY ZAMIENNE POD WARUNKIEM, ŻE SĄ RÓWNOWAŻNE TECHNICZNIE, SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA ODPOWIEDNICH NORM I PRZEPISÓW, ZAŁOŻONE PRZEZ PROJEKTANTA PARAMETRY PROJEKTOWE ORAZ UZYSKA ZGODĘ INWESTORA I ARCHITEKTA;
6. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ;
7. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO STANU MIN. NRO. PROJEKTOWANE UKŁADY WARSTW PRZYKRYCIA DACHU W ZAKRESIE ZACHOWANIA NA ODDZIAŁYWANIE OGNIA ZEWNĘTRZNEGO - BROOF (T1), WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ DO KLASY PRZEGRODY
8. ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH WEDŁUG STANU ISTNIEJĄCEGO;
9. WSZELKIE ELEMENTY STALOWE NARAŻONE NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRNYCH POWINNY BYĆ OCYNKOWANE OGNIOWO I POKRYTE FARBĄ PROSZKOWĄ;

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

UW1 - ŚCIANA OSŁONOWA DO ZACHOWANIA;
UW2 - ŚCIANĘ OSŁONOWĄ NADBUDOWAĆ DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI POMIESZCZENIA;
UW3 - ŚCIANA ISTNIEJĄCA DO WYBURZENIA;
UW4 - ISTNIEJĄCE OTWORY W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH DO WYPEŁNIENIA;
UW5 - ZROWNAĆ WYS. I GŁ. STOPNI STOSUJĄC DODATKOWE WYLEWKI;
UW6 - RAMPĘ I SCHODY POKRYĆ FARBĄ DO BETONU - KOLOR BIAŁY;
UW7 - USUNĄĆ CZĘŚĆ MURU OPOROWEGO KOLIDUJĄCEGO Z NOWYMI WARSTWAMI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU POZOSTAWIAJĄC OK. 3CM PRZERWY;
UW8 - ELEWACYJNE PRZYŁĄCZE TRÓJFAZOWE ORAZ ZŁĄCZA TLENOWE ZAGŁĘBIĆ W TERMOIZOLACJE I ZBUDOWAĆ DRWICZKAMI W KOLORZE JAK OBRÓBKI BLACHARSKIE; ICH OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ NALEŻY POTWIERDZIĆ Z PROJEKTANTEM I ZAMAW. NA BUDOWIE;
UW9 - W ELEWACJI WYKONAĆ PAS Z ŻALUZJI ALUMINIOWYCH, WARSTWĘ TERMOIZOLACJI POCIEMNIĆ W CELU ZROWNANIA ŻALUZJI Z PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI. DETAL A.6.3
UW10 - USUNĄĆ DEKORACYJNY GZYMS ŻELBETOWY;
UW11 - WYKONAĆ OTWORY WENTYLUJĄCE PRZESTRZEŃ PODPODŁOGOWĄ ZABEZPIECZYĆ KRATKAMI W KOLORZE JAK OBRÓBKI BLACHARSKIE;
UW12 - PROJEKTOWANA BARIERKA STALOWA, WYSOKOŚĆ MIN. 110CM OD WYKOŃCZONEJ POWIERZCHNI RAMPY, WYKONAĆ WG DETALU A.6.1
UW13 - IZOLACJA POZIOMA WYKONANA METODĄ INIEKCJI
UW14 - OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE LINIOWE
UW15 - ŻALUZJA POD RAMĄ WG DETALU A.6.5
UW16 - WYKONAĆ ELEMENT Z BLACHY 8MM MALOWANEJ NA RAL7016. PRZYSŁANIAJĄCY BOK SCHODÓW, ANALOGICZNIE DO BARIERKI Z DRUGIEJ STRONY SCHODÓW
UW17 - PODNIEŚĆ KOSTKĘ BRUKOWĄ PRZY PIERWSZYM STOPNIU ABY JEGO WYSOKOŚĆ BYŁA RÓWNA POZOSTAŁYM (18CM)
UW18 - GRZEJNIKI DO USUNIĘCIA
UW19 - OSADZENIE DRZWI WYKONAĆ WG DETALU A.6.2

-	-	-	TM	MJCH	MK
REW.	DATA	OPIS	RYS.	SPR.	ZATW.

Projekt: **PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STEROWNI W CELU STWORZENIA CENTRALI GAZÓW MEDYCZNYCH**

Adres: ul. Piotra Skargi 9-11, 70-956 Szczecin

Faza: WYKONAWCZY - TECHNICZNY | Data: MARZEC 2021 | Nr. projektu: 20019

INWESTOR
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
ul. Piotra Skargi 9-11
70-956 Szczecin

ch2 architekci
70 - 454 SZCZECIN
ul.Papieża Jana Pawła II 28/7
tel. 0914240439 fax. 0914240440
biuro@ch2architekci.pl

NAAN ARCHITEKCI
biuro@naanarchitekci.com

NAZWA RYSUNKU

RZUT PRZYZIEMIA

Główny projektant:	Opracował/ współpraca autorska:	Sprawdzający:
arch. Michał Kołodziejczyk upr. 10 / ZPOIA / 2002	arch. Jakub Kądziela upr. 24 / ZPOIA / OKK / 2018	arch. Marianna Jagieleka-Chruszcz upr. 54/Sz/2000

Branża	Format	Skala	Nr rysunku	Rewizja
ARCHITEKTURA	297X700	1:50	A.2.1	-