



Gmina i Miasto Koziegłowy
ul. Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy
tel. (034) 3141219, fax.: (034) 3141533
e-mail: ugim@koziegłowy.pl , sekretariat@koziegłowy.pl
www.koziegłowy.pl

Koziegłowy, dn. 31.07.2024 r.

RIGK.271.09.2024

strona internetowa

<https://platformazakupowa.pl/pn/koziegłowy>

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego na zadanie pn.:
Przebudowa drogi gminnej ul. 3-go Maja w miejscowości Wojślawice*

W związku z zadaniem pytaniem zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dokonuje wyjaśnień SWZ:

Pytanie 1

W związku z chęcią udziału w przetargu prosimy o wyjaśnienie: w opisie projektu budowlano-wykonawczego warstwa wiążąca ma grubość 5 cm natomiast w przedmiarze i przekroju konstrukcyjny 4 cm. Prosimy o podanie poprawnej grubości

Odpowiedź: Warstwa wiążąca winna mieć grubość 4 cm.

Burmistrz Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka

.....
(podpis kierownika zamawiającego)