

Stargard 16.10.2024 r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania **Wykonanie bezwykopowych robót remontowych kanalizacji ogólnospławnej umiejscowionej w ul. Konopnickiej oraz w ul. Węgierskiej w Stargardzie**, znak sprawy: **NP-ZPS-32/2024**

W dniu 15 października 2024 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SWZ. Działając na podstawie § 26 ust. 1 i 4 *Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o.*, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy *Prawo zamówień publicznych* Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. W zadaniu nr I na trasie remontowanego kanału (na odcinku od studni od K4 do K5) występuje zakręt o kącie około 30 stopni. W takiej sytuacji użycie rękawa wykonanego na bazie włókna szklanego na tym odcinku będzie niemożliwe.  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuści na odcinku od studni K4 do K5 użycia rękawa z włókna szklanego.

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie dwóch metod remontu kolektora kanalizacyjnego łącznie, tak aby były spełnione wymogi zawarte w Specyfikacji Technicznej co do procedur odbiorowych.

Zamawiający zaakceptuje również remont odcinka (łuku) chemią budowlaną przy zachowaniu grubości 15 mm.

**Wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.**