



Trzebnica, 23.05.2023 r.

nr sprawy: ZP.271.3.2023

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZMIANA NR 1 TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postępowania nr ZP.271.3.2023 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Księginicach”.

- Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, udziela wyjaśnień do treści SWZ:

Pytanie 1

Część opisowa wskazuje 15 cm podbudowy 0/31,5 natomiast przekroje wskazują 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć grubość kruszywa łamanego 20 cm zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi oraz przedmiarem robót.

Pytanie 2

Wyniesione przejście - prosimy o wskazanie grubości podbudowy z kruszywa 0/31,5.

Odpowiedź: Wyniesione przejście dla pieszy należy wykonać o nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm zgodnie z zaktualizowanym przekrojem konstrukcyjnym.

Pytanie nr 3

Pobocze utwardzone - prosimy o wskazanie konstrukcji. Czy należy wykonać warstwę z piasku gr. 10 cm i warstwę z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm na szerokości 0,75 m zgodnie z rysunkami PZT?

Odpowiedź: Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego należy wykonać o szerokości >75 cm i grubości 10 cm bez warstwy piasku.

- Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy PZP informuje o przedłużonym terminie składania ofert.

Nowy termin składania ofert: 26.05.2023 r. do godz. 11:15



- **Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP., dokonuje następujących zmian treści SWZ:**

1. W rozdziale XIV. SWZ „Termin związania ofertą”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **24.06.2023 r.**”
2. W rozdziale XVI. SWZ „Sposób oraz termin składania oferty”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia **26.05.2023 r. do godz. 11:15**”.
3. W rozdziale XVII. SWZ „Termin otwarcia ofert”, punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.05.2023 r., o godzinie 11:30**”.

- **Zamawiający, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania następujący plik:**

1. przekroje konstrukcyjne – ZAMIENNY.pdf

Sporządziła:

Oliwia Olenzka