

Kielce, dnia 25.04.2024 r.

TZ.40.2024.640

**INFORMACJA NR 1**

Dotyczy: postępowania nr **TZ.261.13.2024** na „**Dostawę 9 szt. wymienników płaszczowo rurowych**”.

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które wpłynęło do siedziby firmy Zamawiający informuje, że:

**„Pytanie 1:**

Prosimy o doprecyzowanie w jakim standardzie materiałowym mają być oferowane wymienniki.

Wymiennik - stal nierdzewna gatunek 321 czy 316.

Kołnierze przyłączeniowe – stal nierdzewna czy stal czarna”.

**Ad. 1.**

Dopuszczamy wymienniki ze stali nierdzewnej gatunek 321 i gatunek 316.

Dla wymienników, dla których wymagamy atestu higienicznego PZH kołnierze przyłączeniowe muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.

Dla wymienników, dla których nie wymagamy atestu higienicznego PZH kołnierze przyłączeniowe mogą być wykonane ze stali czarnej.

Informacja jest obowiązująca dla wszystkich Wykonawców zamierzających złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

**PREZES ZARZĄDU – ARKADIUSZ PONIKOWSKI**

Do wiadomości:

- 1) Platforma zakupowa
- 2) TZ a/a