LEGENDA:

- proj. latarnie oświetlenia ulicznego 1x20LED's 700mA NW 740 45,5W 5393 na słupie 8m z wysięgnikiem 1m 15°
- proj. latarnie oświetlenia ulicznego 2x20LED's 700mA NW 740 45,5W 5393 na słupie 8m z wysięgnikiem 2m 15°
- proj. Szafa oświetlenia ulicznego w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego IP 44 wolnostojąca
- proj.Rozdzielnica Wiaty w obudowie IP65 Wisząca
- Złącze pomiarowe wg. odrębnego opracowania

- Proj YKY 4x6mm2
- Proj YAKXS 4x35mm2+FE/ZN30x4mm
- Proj rury osłonowe

R1 - SRS110
R2 - DVK 75
R3 - DVR 75

SEWI

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna
45-231 Opole ul. Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl
www.botsewi.pl

Temat opracowania:	**Budowa parkingu w Jarnołtówku.**
Temat rysunku:	**Projekt zagospodarowania terenu.**
Inwestor:	**Gmina Głuchołazy** **ul. Rynek 15** **48-340 Głuchołazy**
Skala:	1:500
BRANŻA ELEKTRYCZNY: PROJEKTANT: **- mgr inż. Krzysztof Nolepa** nr upr. OPL/1256/PWBE/16 SPRAWDZAJĄCY: **- mgr inż. Karol Wujec** nr upr. OPL/0737/POOE/11	Podpisy:
Data:	Wrzesień 2022 r.
Rysunek nr:	**E-01**

proj latarnia nr 4 słup aluminiowy wysokości 8m z wysiegnikiem 2x1m oprawa oświetleniowa 20LED's 700mA NW 740 45,5W 5393 15°

proj latarnia nr 5 słup aluminiowy wysokości 8m z wysięgnikiem 2x1m oprawa oświetleniowa 20LED's 700mA NW 740 45,5W 5393 15°

ogrodzenie rys. nr 4

Rura R3 l=3m

proj. rów

proj. przepust żelbetowy Ø500 L=14,0 m

proj latarnia nr 3 słup aluminiowy wysokości 8m z wysiegnikiem 1m oprawa oświetleniowa 20LED's 700mA NW 740 45,5W 5393 15°

Rura R1 l=10m

Rura R1 l=17m

proj latarnia nr 2 słup aluminiowy wysokości 8m z wysiegnikiem 1m oprawa oświetleniowa 20LED's 700mA NW 740 45,5W 5393 15°

tablica rys. nr 3

kosz do segregacji rys. nr 2

wiata ze stołem i ławkami rys. nr 1

Rura R2 l=3m

proj. rozdzielnica wiaty

Rura R2 l=3m

proj latarnia nr 1 słup aluminiowy wysokości 8m z wysiegnikiem 1m oprawa oświetleniowa 20LED's 700mA NW 740 45,5W 5393 15°

proj. szafa zasilająco-sterownicza wiaty i parkingu SOU1

proponowana lokalizacja złącza pomiarowego wg odrębnego opracowania

RIVa
dr
468
Bp
306/5
306/6
306/7
307
306/8
426
566/38
278/2
299/1
300/8
300/7
300/6
300/4
300/2
96a
94a
m2
B
PsIV
20 MP
19 MP
16 MP
45,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
3,6
3,6
3,6
6,5
1,5
3,5
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
R1,0
R1,0
R1,0
R1,0
R1,0
R1,0
R1,0
R3,0
R4,0
R5,0
R5,0
R5,0
2,0%
ks200
ks160
wo110
ośw
nN
i.u.
i.b.
w
k