



Ciśn. dysp. ZW=286,53 kPa
Q ZW=2,50 dm³/s

Q=0,74 dm³/s
V Cyrk=0,02 dm³/s

MTCV (A)
50,00
DN15

Legenda

- Zimna woda
- - - Ciepła woda
- - - Cyrkulacja
- - - Woda mieszana
- M Mieszacz

1. ZAWÓR ODCINAJĄCY DN50 KOŁNIERZOWY PN16
4. ZAWÓR KULOWY GW 1 1/2" PN16
5. ZAWÓR PIERWSZENSTWA GW 1 1/2"
6. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY EA 1 1/2"
7. ZAWÓR KULOWY GW 2" PN16
8. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY BA 2"

| | | | | | |
|--|---|---|---------|------------------|---------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | ATRIUM - GRUPA Sp. z o.o. ul. Za Cytadela 5, 61-663 Poznań | | | | |
| INWESTOR: | GMINA KOŚCIAN ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan | | | | |
| INWESTYCJA: | TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. STEFANA ŻEROMSKIEGO W STARYM LUBOSZU | | | | |
| LOKALIZACJA / DZIAŁKA: | Kościańska 7, 64 - 000 Stary Lubosz dz. nr ewid. 32/4, obręb 0029 Stary Lubosz, woj. wielkopolskie, powiat kościański, gmina Kościan | | | | |
| BRANŻA: | Sanitarna | SPECJALNOŚĆ | | NR UPRAWNIENI | |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Grzegorz Żandarski | Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych | | POM/0040/POOS/14 | |
| TYTUŁ RYSUNKU: | Rozwinięcie - instalacja wodna | | | | |
| STADIUM | PROJEKT BUDOWLANY | DATA: | 08.2021 | SKALA: | 1 : 100 |
| PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE-Ustawa z dnia 04.02.1994 r.(Dz.U. 1994. Nr 24 poz. 83) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione | | | | | S9 |