


- UWAGI**
- Przed rozpoczęciem montażu instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać trasowanie i sprawdzić zgodność instalacji z zestawieniem materiałów oraz prawidłowość wykonania otworów montażowych.
 - Przed rozpoczęciem robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Ewentualne nieścisłości przedstawić nadzorczi autorskiemu.
 - Na wszystkich przejściach przez przegrody budowlane należy wykonać opaski z wełny mineralnej, pozostałą część otworu uzupełnić zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego.
 - W ścianach i stropach stanowiących oddzielenie stref pożarowych przejścia instalacji zabezpieczyć masą p.p.oż np. HILTI.
 - Isolacje podana w części opisowej niniejszego opracowania.
 - Zasilanie i sterowanie instalacji klimatyzacji wg projektu instalacji elektrycznych oraz wg wytycznych producentów urządzeń.
 - Zapewnić odpływ skroplin z wewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych.
 - Agregaty skraplające posiadane na konstrukcjach trwałych, uniemożliwiających przeniesienie dźwiży na budynek. Montaż agregatów zgodny z wymaganiami producenta urządzeń.
 - Parok agregatów zabezpieczyć ogrodzeniem.
 - Wykonawca branży zobowiązany jest koordynować prace montażowe z pozostałymi wykonawcami instalacyjnymi oraz budowlanymi.
 - Pozostałe uwagi wykonawcy zawarte są w opisie, załącznikach oraz instrukcjach i kartach katalogowych zastosowanych urządzeń.
 - W czasie prac montażowych należy przestrzegać obowiązujących przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 - Prace budowlane należy prowadzić zgodnie ze Szkołą Budowlaną oraz postanowieniami DU nr 75, przywołanymi normami przedmiotowymi oraz Warunkami Technicznymi wykonania instalacji wentylacji mechanicznej.



temat	INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WRAZ Z INSTALACJĄ ODPROWADZENIA SKROPLIN, W PRZYCHODNI LEKARSKIEJ AON, ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU WOLNOSTOJĄCYM, PODPIWNCZONYM, DWUKONDYGNACYJNYM, PRZY AL. GEN.CHRUŚCIEŁA 103		
adres	PRZYCHODNIA LEKARSKA AON SP. Z O.O. AL. GEN. CHRUŚCIEŁA 103 00-910 WARSZAWA		
inwestor	PRZYCHODNIA LEKARSKA AON SP. Z O.O. AL. GEN. CHRUŚCIEŁA 103 00-910 WARSZAWA		
faza	PROJEKT WYKONAWCZY		
branża	INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ		
tytuł rysunku	INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ RZUT PIĘTRA I		
opracował	Krzysztof Antecki	MAZ/0381/PWBS/21	
projektant	Krzysztof Antecki	MAZ/0381/PWBS/21	
sprawdził	Mateusz Bula	SLK/6781/PWBS/17	
nr rys.	06.2024	skala	1:100
IKL-02			