

**Wykonawcy zainteresowani udziałem
w przedmiotowym postępowaniu**

Gmina Sadowne, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), w związku z zapytaniem z dnia 14 września 2022 r. o wyjaśnienie treści SWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 420604W Zarzетка – droga gminna nr 420603W (Wilczogęby) w miejscowości Wilczogęby” – przedstawia pytania i odpowiedzi na pytania.

Pytanie:

W związku z wymogiem Zamawiającego: cyt. „Na każdej pokrywie studni umieścić w trwały sposób logo właściciela kanału technologicznego (Gmina Sadowne).” Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę aby pokrywy były cechowane logiem UG zamiast Gmina Sadowne. Prośbę motywujemy tym, iż minimalne zamówienie z indywidualnym cechowaniem pokryw u producenta studni teletechnicznych wynosi 70 sztuk, a w tym przypadku zamówienie dot. 7 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na cechowanie pokryw napisem „UG SADOWNE” lub „GMINA SADOWNE”. Obowiązuje jeden typ napisu na wszystkich pokrywach. Cechowanie należy wykonać w postaci trwałego odcisnięcia matrycy/pieczeni w części betonowej pokrywy. Zamawiający zaleca, aby odcisnięcie było wykonane na etapie zalewania mieszanką betonową prefabrykatu lub na etapie wiązania betonu. Wielkość i rodzaj czcionki musi pozwalać obserwatorowi na łatwy odczyt z wysokości min. 1 m. Nie dopuszcza się cechowania pokryw za pomocą farb. Dopuszcza się wykonanie napisu za pomocą grawerowania w części betonowej pokrywy.

Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 Pzp mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 Pzp Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 Pzp. Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp.

Z up. Wójta Gminy Sadowne

Krzysztof Królikowski
Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji