

UWAGI:

- INSTALACJE WYKONAĆ PRZEWODEM NH-XMH-J 3x2,5mm² (INSTALACJA 230V) I NH-XMH-J 5x4mm² (INSTALACJA 400V). PRZEWODY W KORYTARZU NA DRABINACH KABLOWYCH. W POMIĘSZCZENIACH PIONOWE PRZEWODY POD TYNKIEM.
- PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANY OŚLONIC PRZEPUSTAMI Z METALOWYCH RUR Ø25mm. PRZEPUSTY W ŚCIANACH ODDZIELENIA P-POŻ USZCZELNIĆ MASĄ OGNIODOPORNĄ PH-90.
- ŁĄCZENIE PRZEWODÓW W PUSZKACH Ø80mm. W POMIĘSZCZENIACH KUCHNI I GOSPODARCZYCH OSPRZĘT HERMETYCZNY. W POZOSTAŁYCH PODTYNKOWY.
- GNIAZDA MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCIACH PODANYCH PRZY SYMBOLACH.
- W POMIĘSZCZENIU KOTŁOWNI I W KUCHNI ZAMONTOWAĆ DETEKTORY PODŁĄCZONE DO MODUŁU GAZOWEGO. INSTALACJA STEROWNICZA WG DTR MODUŁU.

- POJEDYNCZE, PODTYNKOWE GNIAZDO WTYKOWE Z KÓŁKIEM OCHRONNYM
- PODWÓJNE, PODTYNKOWE GNIAZDO WTYKOWE Z KÓŁKIEM OCHRONNYM
- POJEDYNCZE, HERMETYCZNE GNIAZDO WTYKOWE Z KÓŁKIEM OCHRONNYM
- PODWÓJNE, HERMETYCZNE GNIAZDO WTYKOWE Z KÓŁKIEM OCHRONNYM
- HERMETYCZNE GNIAZDO WTYKOWE 3P+N+2400V-32A Z ROZŁĄCZNIKIEM WARSTWOWYM 40A/4P

PODANE TYPY URZĄDZEŃ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE I JAKO ODNIESIENIE DO KLASY WYKONANIA. WYKONAWCA MA PRAWO ZASTOSOWAĆ INNE URTZĄDZENIA, LECZ O WYKONANIU I PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PODANE.

