

Dobrzyń nad Wisłą dnia 16.05.2024 r.

OŚiGW.6324.5.2024

Gmina Dobrzyń nad Wisłą

dotyczy: wydania warunków technicznych przyłącza kanalizacji deszczowej do nieruchomości położonej w Dobrzyniu nad Wisłą, działka nr 1777/4, 1777/3, 1777/8, 696/11 obręb 0003 Dobrzyń nad Wisłą.

1. Doprowadzenie kanalizacji deszczowej nastąpi do sieci kanalizacyjnej położonej w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Królowej Jadwigi, działka nr 1777/4, obręb 0003 Dobrzyń nad Wisłą.
2. Dane techniczne przyłącza kanalizacji deszczowej:
 - ze względu na ukształtowanie terenu odprowadzanie wód opadowych do gminnej sieci kanalizacyjnej umieszczonej w ulicy Robotniczej działka nr 1777/4, obręb 0003 Dobrzyń nad Wisłą o przekroju \varnothing 200.
 - przyłączy kanalizacji deszczowej należy zakończyć studzienką rewizyjną na terenie nieruchomości inwestora w odległości minimum do 5 m od włączenia do sieci gminnej.
3. Przyłączy kanalizacji deszczowej należy wykonać wg szkicu technicznego, który winien zawierać:
 - warunki techniczne
 - wyznaczyć trasę przebiegu sieci kanalizacyjnej wraz z rzędnymi przez geodetę
 - zgodę osób trzecich/ właściciela/ dotyczącą prowadzenia urządzeń kanalizacyjnych po terenie nie będącym własnością wnioskodawcy w tym drogi gminnej
 - opis techniczny
 - plan sytuacyjny w skali 1:500 opracowany na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych
 - przekrój podłużny w skali 1:100 z uwidocznieniem urządzeń podziemnych istniejących i projektowanych.
4. Opracowany projekt techniczny podlega uzgodnieniu z Gminą Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą, dotyczącą drogi gminnej oraz sieci kanalizacyjnej oraz uzyskać pozytywną opinię projektowanego przyłącza na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Lipnie pod względem technicznym.
5. Prace projektowe jak i prace montażowe związane z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej winna wykonać osoba - przedsiębiorstwo posiadające stosowne uprawnienia projektowe jak i uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (t. j. Dz. U. 2023 r., poz 682 ze zm.)

6. Przyłącze kanalizacji deszczowej należy wykonać w oparciu o przepisy :

- Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U 2023 r., poz 537,1688)
- Ustawą z dnia 07 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (t. j. Dz. U. 2023 r.,poz 682 ze zm.)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (t. j. Dz. U. 2019 r. , poz 1065 .)

7. Dokumenty niezbędne do odbioru przyłącza:

- Pisemne zgłoszenie o zamiarze włączenia do sieci kanalizacyjnej , złożone w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą , ul Szkolna 1 , 87-610 Dobrzyń nad Wisłą w terminie na 7 dni przed planowanym włączeniem.
- Dokumentacja budowlana / *projekt* / przyłącza kanalizacji deszczowej.
- Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wykonanego przyłącza kanalizacji deszczowej.

8. Dodatkowe wymagania dotyczące kształtowania przestrzennego w tym uzyskać wynikające z przepisów szczególnych wymagane zezwolenia i uzgodnienia projektu określone odrębnymi przepisami :

- Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. , poz.320),
- Ustawy z dnia 17 .05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2023r. poz.1752 ze zm)
- zachowania interesu osób trzecich

Uwaga:

Ważność warunków ustala się na okres 2 lat od daty wydania.

Załącznik:

1. Mapa

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z up. BURMISTRZA
Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ryszard Bartoszewski