

Wejherowo, dnia 05-07-2019

UZGODNIENIE NR 208/ZT/D/2019

**Przedmiot uzgodnienia: Projekt zagospodarowania terenu
Przebudowa drogi ul. Polnej dz.17,27,1/2 w miejscowości Jastarnia**

UWAGI:

1. Uzgodnienie jest ważne 2 lata.
2. Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE ul. Przemysłowa 18, rozpoczęcie robót na 10 dni wcześniej, oddzielnie dla każdej kolizji z urządzeniami energetycznymi.
3. Nie wyklucza się istnienia innych niezarejestrowanych urządzeń podziemnych. Przy wykonywaniu robót napotykane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem – mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.
4. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Wejherowie w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.
5. W miejscach występowania istniejących kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywać ręcznie.
6. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi realizować zgodnie z normą SEP-E-004, PN-76/E-05125. Zachować min.1m odległości projektowanych tras od fundamentów słupów linii napowietrznych i kabli SN-15kV oraz 0,5 m od fundamentu słupów linii napowietrznych i kabli nn-0,4kV.
7. Na istniejące kable energetyczne krzyżujące i znajdujące się w obrębie projektowanej inwestycji nałożyć rury osłonowe.
8. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z siecią energetyczną prace prowadzić pod nadzorem inspektora ds. spraw robót elektrycznych i w uzgodnieniu ze służbami Ruchu oraz Eksploatacji Rejonu.
9. Zabezpieczenie, osłonięcie istniejącej sieci oraz usunięcie kolizji odbywa się kosztem i staraniem inwestora kształtującego teren.
10. Realizacja usunięcia ewentualnych kolizji nastąpi na zasadach uzgodnionych odrębnie w Wydziale Przyłączeń ENERGIA OPERATOR Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130.
11. Przestrzegać zachowania poprawnych odległości projektowanej zabudowy od linii napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepisów podczas prowadzenia robót i po ich zakończeniu.
12. Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne dla zinventoryzowania rzeczywistego położenia i tras istniejącej sieci elektroenergetycznej.
13. W planie BIOZ opisać sposób bezpiecznego prowadzenia robót w strefie istniejących sieci.
14. Projekt uzgodniono w zakresie sieci będącej na majątku ENERGII OPERATOR SA bez sieci oświetlenia.
15. Istniejącą linię kablową zinventoryzować oraz umieścić w odległości normatywnej od projektowanych krawężników, obrzeży oraz oporników betonowych.
16. Uzgodnienie niniejsze ważne jest wraz z ostateczną przez nas mapą do celów projektowych.

Kopie otrzymują:
36MMD a/a

Specjalista
ds. Dokumentacji Energetycznej

Stawomir Ptasiński

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
operator.gdansk@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455









nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



Projekt zagospodarowania terenu

Utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej odcinka ciągu spacerowego ulicy Polnej w m. Jastarnia.

Oznaczenia

-  Nawierzchnia z zjazdu z kostki betonowej "8"
-  Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej "8"
-  Nawierzchnia ciągu pieszego z kostki betonowej "8"
-  Krawężnik betonowy wtopiony
-  Krawężnik betonowy wystający
-  Krawężnik betonowy wtopiony zjazdu
-  Obrzeże betonowe
-  Istn. granica działek

ENERGA - OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku
Rejon Dystrybucji w Wejherowie

Uzgodnienie nr 208/21/D/2019
Data uzgodnienia 05 LIP. 2019

PsVilość rysunków

Specjalista
os. Dokumentacji Energetycznej

Sławomir Ptasinski



Stanisław Sandomierski
84-100 Puck ul. Kolejowa 1/

Temat:	Utwardzenie terenu nawierzchnią z kostki betonowej ciągu spacerowego ulicy Polnej w m. Jastarnia. <i>Przebieg ciągu ul. Polnej w Jastarni</i>		
Adres zadania:	Część działek nr 17, 27, 1/2 obręb nr 221102_4.0001 ar_15 Jastarnia		
Tytuł rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu		
Inwestor:	Gmina Jastarnia ul. Portowa 24		
Projektował:	inż. Stanisław Sandomierski <small>nr upr. 2120/Gd/85 specjalności konstr. kraj./no- inżynier./no- w zakresie dróg</small>	Podpis:	
Opracował:	mgr inż. Joanna Juńska	Podpis:	
Data opracowania:	Maj 2019r	Skala:	1:500
		Nr rys.	1