

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne

DROG Stanisław Sandomierski
Ul. Kolejowa 1/6
84-100 Puck

E-Mail
hubert.jeruzak@gen.com.pl

Telefax
(+48 61) 829 98 22

Wasz znak / Wasze pismo

Nasz znak / Nasze pismo
DET/DT/HJ/19/6118

Telefon
(+48 61) 829 98 28


Data
03.07.2019r.

Dotyczy: Uzgodnienie projektu „Utwardzenie terenu nawierzchnią z kostki betonowej ciągu spacerowego ulicy Polnej w m. Jastarnia”.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.06.2019r., które wpłynęło dn. 24.06.2019r. w sprawie uzgodnienia projektu utwardzenia terenu ul. Polnej w m. Jastarnia G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. uzgadnia realizację ww. inwestycji w zakresie dotyczącym sieci gazowej na niżej podanych warunkach.

Nr uzgodnienia: **1735/DET/19**

1. Budowę drogi, ciągu pieszego nad gazociągami wykonać przy zachowaniu przepisów określonych w obowiązującym *Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie*. Prace montażowe wykonywać pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. O/Puck. Sieć gazowa została wybudowana w okresie pomiędzy datą 12.12.2001r., a datą 26.04.2013r. z czym wiążą się inne strefy kontrolowane opisane w Załączniku nr.2 *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie*.
2. W miejscach przejścia gazociągów średniego ciśnienia pod projektowanymi drogami, zjazdami – gazociągi należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną o odpowiednio dobranych parametrach i średnicach, wyprowadzoną poza krawędź drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca przecięcia gazociągu z krawężnikami, obrzeżami i opornikami, a podczas ich montażu nie umieszczać krawężników i oporników wzdłuż jego osi.
4. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić głębokość posadowienia gazociągu, a także określić jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istniejących słupków oznacznikowych i skrzynek ulicznych oraz poprzez ręczne wykonanie przekopów próbnych.


Za zgodą z oryginałem

Zarząd: Rafał Thomeiser (Prezes Zarządu), Jaromir Lipiec, Ireneusz Sawicki
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202
Kapitał Zakładowy PLN 158.167.550,00 (w pełni wpłacony)
mBank S.A., nr konta 22 1140 1877 0000 3015 2900 1001

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Dorczyka 1, PL-62-080 Tarnowo Podgórne
Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22
E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl
NIP 669-050-27-73 REGON 130017284

5. Wykonawca robót zobowiązany jest do pisemnego poinformowania G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. O/Puck o planowanym rozpoczęciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym rozpoczęciem.
6. Wszelkie prace ziemne w obrębie strefy kontrolowanej gazociągu można prowadzić wyłącznie ręcznie pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Puck.
7. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, żółtej taśmy ostrzegawczej, ułożonej ok. 0,2 – 0,4 m nad gazociągiem i/lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do ułożenia nowego odcinka taśmy i/lub przewodu - z zachowaniem ciągłości elektrycznej.
8. W przypadku uszkodzenia gazociągu Wykonawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami powstałymi w następstwie uszkodzenia, w tym także przerw w dostawach gazu dla odbiorców, przywrócenia pracy stacji redukcyjnej gazu, itp.
9. Uzgodnienie jest ważne łącznie z załącznikiem mapowym przez okres dwóch lat od daty niniejszego pisma.

Z wyrazami szacunku

Hubert Jeruzal

Specjalista Ds. Technicznych

Krzysztof Kajda

Kierownik Sekcji Eksploatacji
i Serwisu Stacji Gazowych

Do wiadomości:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
Oddział w Pucku
84-100 Puck
ul. Kopernika 1

tel.: +48 58 673 22 60
fax: +48 58 673 00 59

*Za zgodność
z oryginałem*

Projekt zagospodarowania terenu

Utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej odcinka ciągu spacerowego ulicy Polnej w m. Jastarnia.

Oznaczenia



Nawierzchnia z zjazdu z kostki betonowej
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
Nawierzchnia ciągu pieszego z kostki betonowej "B"

Krawężnik betonowy wtopiony
Krawężnik betonowy wystający
Krawężnik betonowy wtopiony zjazdu
Obrzeże betonowe
Istn. granica działek

G.E.N. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Derczyka 1, 82-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 829 98 20 fax +48 61 829 98 22
NIP 669-050-27-73 REGON 390017

Uzgodnienie nr: 1735/DET/19
z dnia 07.07.2019 r.
ważne z pismem nr: DET/DT/H3/19/6/19

G.E.N. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
Specjalista ds. Technicznych

Hubert Derużal



Stanisław Sandomie
84-100 Puck ul. Kolejowa

Temat:	Utwardzenie terenu nawierzchnią z kostki betonowej odcinka ciągu spacerowego ulicy Polnej w m. Jastarnia.		
Adres zadania:	Część działek nr 17, 27, 1/2 obręb nr 221102_4.0001 ar_15 Jastarnia		
Tytuł rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu		
Inwestor:	Gmina Jastarnia ul. Portowa 24		
Projektował:	inż. Stanisław Sandomierski nr upr. 2120/Gd/85 specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg	Podpis:	
Opracował:	mgr inż. Joanna Juńska	Podpis:	
Data opracowania:	Maj 2019r	Skala:	1:500
		Nr rys.	