

Piotrków Tryb. 19.01.2024 r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

DP-II.2200.52.2023.MC

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605, 1720), zawiadamia się, że w dniu 17.01.2024 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie pytań dotyczących zamówienia pn.:


Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1913E w m. Kłudzice

Pytanie 1

Montaż bariery ochronnej stalowej mostowej typ Sp-06+p . Montaż w/w bariery jest możliwy do istniejących murków lub fundamentów . W dokumentacji projektowej takich fundamentów nie ma. W opisie i przekroju normalnym słupek bariery ma wchodzić w grunt Certyfikowanej bariery SP-06+p montowanej do gruntu nie ma. Prosimy o rozważenie dwóch wariantów barier . Wariant I - bariera mostowa SP06-p + uzupełnienie dokumentacji oraz przedmiarów o fundamenty . Wariant II - bariera drogowa z pochwytem opierająca się na słupkach wbijanych w grunt bariera H1W4A

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć barierę wbijaną w grunt na głębokość min. 1,0 m typu SP-06 C140. Poniżej schematy proponowanej bariery.



Pytanie 2

Prosimy o uzupełnienie w specyfikacji parametrów technicznych bramownicy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Bramownica jest elementem zakupowym – należy ją zakupić od producenta posiadającego certyfikat dopuszczenia do użytkowania takiego urządzenia. Montaż bramownicy należy prowadzić w oparciu o instrukcję i kartę katalogową dostarczoną przed producenta bramownicy.

Pytanie 3

Prosimy o określenie okresu pielęgnacji i gwarancji na drzewa liściaste

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nasadzenia zastępcze są elementem całej inwestycji. Okres gwarancji określa Wykonawca w formularzu ofertowym jako II kryterium.

**DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Piotrkowie Trybunalskim**

inż. Zbigniew Starosta