

Zebrzydowice, dnia 29.09.2020 r.

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W ZEBRZYDOWICACH  
43-410 Zebrzydowice  
Ul. Ks. Antoniego Janusza 6  
NIP 548-246-05-23 Regon 240236917  
Tel./fax 032 / 469-36-54

GZWiK.271.5.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jesionowej, Stromej i ks. A Janusza w Zebrzydowicach**”

---

W związku z kolejnymi zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1.:**

Czy ze względu na zmienny poziom wody gruntowej zamawiający będzie wymagał aby kompletna studnia tworzywowa fi1000, fi600, fi425 składała się maksymalnie nie zależnie od głębokości z 3 szt. uszczelek oraz charakteryzowała się min. szczelnością 2 barów?

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 2.:**

Czy zamawiający będzie wymagał aby szczelność studni min 2 bary została poparta niezależnymi badaniami?

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 3.:**

Czy zamawiający będzie wymagał aby zmiana kierunku przepływu ścieków odbywała się wyłącznie wewnątrz kinety?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 4.:**

Czy zamawiający będzie wymagał kinet kątowych?

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 5.:**

Czy zamawiający będzie wymagał studzienek tworzywowych zgodnych z normą PN-EN 13598-2 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) – Część 2: Specyfikacje studzienek włączowych i niewłączowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią”

**Odpowiedź:**

Tak

**Pytanie 6.:**

Czy zamawiający będzie wymagał raportów potwierdzających zgodność z PN-EN 13598-2, wystawionych przez niezależne instytucje badawcze?

**Odpowiedź:**

Nie

**Pytanie 7.:**

Czy zamawiający będzie wymagał w rurach PVC WK od średnicy fi200 w górę podziałki wewnątrz wydłużonego kielicha, która na etapie odbioru podczas kamerowania pozwoli zamawiającemu potwierdzić prawidłowy montaż bosego końca rury w wydłużonym kielichu?

**Odpowiedź:**

Nie

DYREKTOR  
GZWiK Zebrzydowice

EWA SUCHECKA