



Włoszczowa, 2024-06-21

FIP.271.1.8.2024.AS7

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja drogi w miejscowości popegeerowskiej Nieznanowice” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W związku ze skierowanym do Zamawiającego w dniu 21.06.2024r. pytaniami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytania wraz z odpowiedziami.

1. *Czy regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych obejmuje wymianę obudów na nowe?*

Odpowiedź:

Nie obejmuje

2. *Prosimy o podanie koloru kostki betonowej.*

Odpowiedź:

Szara

3. *W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia i brakiem pełnej dokumentacji technicznej, prosimy o potwierdzenie, że podstawą wyceny są opisy i ilości zawarte w przedmiarach robót.*

Odpowiedź:

Podstawą wyceny jest opis i przedmiar robót. Zaleca się wizytę w terenie przed złożeniem oferty.

4. *Czy kostka przeznaczona do przełożenia jest betonowa czy granitowa?*

Odpowiedź:

Kostka betonowa

5. *Czyją własnością jest destrukcja pochodząca z frezowania nawierzchni?*

Odpowiedź:

Destrukt jest własnością wykonawcy

6. *Jeżeli destrukcja jest własnością Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwozu.*



Odpowiedź:

W związku z odpowiedzią na pytanie 5 odpowiedź staje się bezprzedmiotowa.

Zatwierdziła:

/-/ Dominika Łoboda