

Gmina Kamieniec
ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25
64-061 Kamieniec

Kamieniec, dnia 17 lutego 2023 r.

INW.271.3.2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 537519P Kowalewo - Wąbiewo.**

Wyjaśnienie treści SWZ

Zamawiający informuje, że wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

1. Dotyczy wyjaśnień z dn.16.02.2023.

Zamawiający w odpowiedzi na pytania 3 i 4 nakazał obligatoryjnie zastosować asfalt 50/70. Prosimy jednak wziąć pod uwagę, że kluczowe jest spełnienie wszystkich wymaganych parametrów dla mm-a, podanych w tab.22, D.04.07.01 i D.05.03.05. Informujemy, że spełnienie rygorystycznego wymagania odporności na deformacje może być trudne do osiągnięcia w przypadku zastosowania lepiszcza 50/70, zwłaszcza w przypadku mieszanki AC16W. Prosimy o pozostawienie możliwości opcjonalnego wykorzystania asfaltu 35/50, co jest zgodne z treścią SST, pozwoli sprostać wysoko postawionym wymaganiom i nie zwiększy kosztów inwestycji. To odpowiednie właściwości użytkowe końcowego wyrobu decydują o trwałości nawierzchni i długości okresu eksploatacji. W związku z tym, zdaniem Wykonawcy, należy zastosować materiały wsadowe, które zapewnią taką możliwość.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na opcjonalne zastosowanie asfaltu 35/50 zarówno dla warstwy podbudowy jak i warstwy wiążącej. Tym samym zamawiający anuluje odpowiedzi na pytania nr 3 i 4 z dnia 16.02.2023 r. W przypadku zastosowania asfaltu 35/50 zarówno dla warstwy podbudowy jak i warstwy wiążącej wykonawca winien zmienić w kosztorysie ofertowym opis robót (wyszczególnienie elementów rozliczeniowych) dla danej pozycji kosztorysu ofertowego zgodnie z zastosowanym asfaltem.