



UWAGI:

- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAĆ TRASOWANIE INSTALACJI. SPRAWDZIĆ PRAWDŁOWOŚĆ WYKONANIA OTWORÓW MONTAŻOWYCH W ŚCIANACH I STROPACH.
- OKREŚLENIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRÓD ODDZIELENIA POŻAROWEGO W/G PW ARCHITEKTURY.
- LOKALIZACJA I WYMIAROWANIE OTWORÓW NA PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZESZCZĄCZY I STROPY W/G ARCHITEKTURY I KONSTRUKCJI.
- KANAŁY WENTYLACYJNE O PRZĘKROJU PROSTOKĄTNYM Z BLACHY OCYNKOWANEJ ŁĄCZONE BĘDĄ NA KOŁNIERZE LUB NASUWKI. KANAŁY SPIRO WYKONAĆ NALEŻY W SYSTEMIE SZYBKOMONTOWALNYCH PRZEWODÓW I ŁĄCZNIKÓW ZE SZWEM SPIRALNYM I Z PODWÓJNYM FABRYCZNIE ZAMONTOWANYM USZCZELNIENIEM Z GRUPY EPDM.
- KANAŁY WENTYLACYJNE NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z OPISANYMI NA RZUTACH RZĘDNYMI.
- ZASILANIE I STEROWANIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ, NAGRZEWNIC ELEKTRYCZNYCH I SIŁOWNIKÓW WEDŁUG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I INSTRUKCJI PRODUCENTA.
- W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI PRZY ODCZYTU RYSUNKÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ TE MIEJSCA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ PROJEKTU I NIEZALEŻNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA. NIE NALEŻY PROWADZIĆ DALEJSZYCH PRAC BEZ WYJAŚNIENIA WĄTPLIWOŚCI Z NADZOREM AUTORSKIM LUB INWESTORSKIM.
- ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE INSTALACJI I POZOSTAŁE WSKAZÓWKI WYKONAWCZE PODANO W CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA.
- PRACE WYKONAWCZE PROWADZIĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ POSTANOWIENIAMI DU NR 75, PRZYWOŁANYMI NORMAMI PRZEDMIOTOWYMI I WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH.

ORIENTACJA :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU TOALET W SKRZYDLE OD UL. LWOWSKIEJ W BUDYNKU WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ POD KĄTEM ICH PRZYSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa, dzielnica Śródmieście

FAZA PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ		
NAZWA RYSUNKU	DATA	15.04.2022	
RZUT POZIOMY PARTERU [TOALETY]	SKALA	1:50	
	NR RYS.	IW-02	

INWESTOR:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

PROJEKTANT:
MGR INŻ. MACIEJ JANOWICZ
upr. bud. nr ST-855 /83 w specjalności instalacje sanitarne
MAZ/IS/0295/01

SPRAWDZAJĄCY:
MGR INŻ. IWONA ŁAZARSKA
upr. bud. nr Wa-761 /92 w specjalności instalacje sanitarne
MAZ/IS/3597/01

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych