

Odpowiedzi na pytania z dnia 06.11.2023 r. dot. postępowania pn. **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krucz i Kruteczek, zbiornika retencyjnego w miejscowości Sławienko oraz drogi gminnej w miejscowości Miłkowo**

1. Nie przewiduje się kolizji z drzewostanem.
2. Wykonawca będzie ponosił koszty zajęcia pasa drogowego. W obrębie inwestycji znajdują się drogi gminne i wojewódzkie. Jeżeli chodzi o drogi gminne to są to drogi publiczne i drogi wewnętrzne. Na drodze publicznej są pobierane opłaty, natomiast na drodze mającej status drogi wewnętrznej nie będą one pobierane - § 4 Zarządzenia Wójta Gminy Lubasz z 30.01.2023 r. W załączeniu Uchwała Nr XLVII/387/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Lubasz i Zarządzenie Wójta Gminy Lubasz z 30.01.2023 r.
3. Metodę zapewniającą bezpieczeństwo pracowników, osób postronnych oraz obiektów przylegających do inwestycji zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
4. Tak.
5. Tak.
6. Tak.
7. Gminna, wojewódzka.
8. Tak.
9. Będzie rozpatrywane indywidualnie na etapie realizacji inwestycji.
10. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.
11. Tak jeżeli wystąpi taka potrzeba, w ilości niezbędnej do poprawnego montażu sieci. Będzie to potwierdzone protokołem konieczności i wpisami w dzienniku pompowań. Wybór technologii odwodnienia będzie przedmiotem ustaleń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji inwestycji. Odwodnienie nie może wpływać negatywnie na teren przyległy do inwestycji.
12. Przewiduje się wymianę gruntu - wg projektu.
13. Tak.
14. Tak, z wyjątkiem węzłów wodociągowych i innych miejsc, gdzie niezbędne będzie wykonanie wykopu otwartego.
15. Wykonać z materiałów opisanych w PB T1 pkt 4.12.1.

16. Będzie rozpatrywane indywidualnie.
17. Tak, udostępniono na stronie prowadzonego postępowania w pliku ZIP – nazwa Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Antoniewo, Krucz i Kruteczek_cz_I - dokument w tym pliku pn. Krucz, Antoniewo - Wodociąg.pdf
18. Będzie to rozstrzygane indywidualnie na etapie realizacji inwestycji.
19. Zamawiający nie udziela informacji w tej kwestii.
20. Tak.
21. Zamawiający nie posiada.
22. Zamawiający załączył mapy w wersji elektronicznej.
23. Profile są tylko na przejście pod rz. Miała i Gulczanka. Zamawiający załączył do postępowania.
24. Zamawiający nie posiada schematów montażowych. Montaż wg opisu technicznego.
25. Opisane w części formalno-prawnej projektu. W przypadku braku opisu – należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego.
26. Należy urządzenia włączyć do istniejącego monitoringu.
27. Zamawiający przedłużył termin składania ofert na 16.11.2023 r. do godz. 9.00. Ogłoszenie o zmianie terminu umieszczono już wcześniej na stronie prowadzonego postępowania.