

Bełchatów, dnia 11.05.2023 r.

Nasz znak: IT.7012.133.2023.K

**Gmina Bełchatów**  
**ul. Kościuszki 13**  
**97 – 400 Bełchatów**  
**Pełnomocnik:**  
**Emilia Ząbek**  
**ul. Cegielniana 76**  
**97 – 400 Bełchatów**

Odpowiadając na Pani wniosek z dnia 27.04.2023 r. przedstawiamy warunki techniczne jakie należy spełnić przy projektowaniu i realizacji inwestycji związanej z wykonaniem rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej:

**I. Inwestor wykona projekt budowlany – rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC projektowanej wraz z odgałęzieniami w działkach nr ewid. 344/1, 344/2, 150/2, 149/2, 340/3, 48/8, 48/5, 48/4, obręb Wola Mikorska – Zalesna, gmina Bełchatów oraz w działkach sąsiednich zlokalizowanych w obszarze przeznaczonym do przejęcia przez Gminę Bełchatów na zasadach realizacji inwestycji zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Planowany odcinek rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej należy włączyć do sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 PVC, która projektowana jest w działkach nr ewid. 344/1, obręb Wola Mikorska – Zalesna oraz nr ewid. 769, obr. Domiechowice, przy uwzględnieniu poniższych warunków:**

1. Projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podlega uzgodnieniu branżowemu w Urzędzie Gminy Bełchatów oraz w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
2. Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur PVC do granic pasa drogowego, których zakończenia należy zaślepić szczelnymi korkami.
3. **Przed przystąpieniem do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę zarządcy drogi na umieszczenie ww. urządzeń w pasie drogowym na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.)**
4. **Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 1 i 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.).**

Gmina Bełchatów jest laureatem konkursów



GINA  
FAIR PLAY



5. Wykonanie rozbudowy sieci winno być powierzone jednostce lub osobie prowadzącej branżową działalność gospodarczą.
6. O rozpoczęciu robót wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie (siedem dni przed planowanym włączeniem) służby Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów. Zobowiązanie zgłoszenia wykonuje Inwestor wskazując osobę i jej dane, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, inspektora nadzoru.
7. W zgłoszeniu należy uzgodnić warunki wykonania, dzień i godzinę włączenia do studni kanalizacji sanitarnej oraz termin i godzinę zakończenia inwestycji.
8. Nadzór nad włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej sprawuje Przedsiębiorstwo Komunikacji i Transportu Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o.
9. Lokalizacja urządzeń kanalizacyjnych nie może powodować jakichkolwiek kolizji z już istniejącymi urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi. W przypadku wystąpienia przedmiotowych kolizji pełną odpowiedzialność usunięcia wynikłych z tego tytułu szkód ponoszą Inwestorzy.
10. **Nie wyrażamy zgody na odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.**
11. Niniejsze warunki są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili ich wydania oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.
12. Warunki techniczne przyłącza ważne są 2 lata od daty ich określenia.

Warunki przyjmuję:

Warunki wydał:

Z up. WÓJTA  
mgr inż Alicja Chruściak  
KIEROWNIK  
Biuro ds. Infrastruktury Technicznej