



- 1-Grupa ukt. glikolowego składająca się z:
- zawór odcinający DN32-5szt.
 - pompy obiegowej glikol V=1.11m³/h; dP=50kPa
 - płytowy wymiennik ciepła woda/glikol -24kW
 - zawór bezpieczeństwa dn20
 - naczynia przeponowe V=25 litrów

<div><div></div><div>SMART</div><div>ARCHITEKCI</div><div>architecture & development</div></div>				
Szymon Mazurek				
ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com				
NAZWA OBIEKTU:				
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6A SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE CELEM DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU DLA POTRZEB PORADNI SZPITALNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, REMONTEM DROGI, WYMIANĄ OGRODZENIA				
ADRES INWESTYCJI:				
UL. BABIŃSKIEGO 29, 30-393 KRAKÓW DZ. NR 1/31, OBRĘB 70, PODGÓRZE				
TYTUŁ RYSUNKU:				
INSTALACJA CT – ROZWINIĘCIE				
INWESTOR:				
SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE				
ADRES INWESTORA:				
30-393 KRAKÓW, UL. DR J. BABIŃSKIEGO 29				
PROJEKTANT – BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urzqd. ciep., went.,gaz., wod i kan.				PODPIS
mgr inż. Mariusz Waśniowski				Upr. Nr 108/DOŚ/06
SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urzqd. ciep., went.,gaz., wod i kan.				PODPIS
mgr inż. Mariusz Niebudek				Upr. Nr DOŚ/0422/PWBS/17
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
IS	1:75/A3	PW	25.05.2022	IS/21
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.				