



- UWAGI:
- kanaty oznaczone \* należy wykonać z luźną ramką
  - kształtki oznaczone "b" należy wykonać po domiarze na budowie
  - klapy rewizyjne
  - przepustnice regulacyjne
  - klapy p.poz
  - klimakonwektor ścienny klimatyzacji bytowej
  - CT projektowany pion istn. ciepła technologicznego
  - Ch projektowany pion istn. chłodniczej freonowej
  - inst. freonowa
  - inst. glikolowa

Sterownik przewodowy chłodniczej freonowej – standard  
+ elektroniczny zawór rozprężny + sterownica kontrolna (0–10V)

wentylator kanałowy Ø160; V=365 m<sup>3</sup>/h; dP=250Pa  
Ne=105W, I=0.9A, U=230V, m=3.0kg

wentylator kanałowy Ø160; V=365 m<sup>3</sup>/h; dP=250Pa  
Ne=105W, I=0.9A, U=230V, m=3.0kg

±0,00 = 252,93 m.n.p.m

<b>SMART</b> <b>ARCHITEKCI</b> architecture & development Szymon Mazurek ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com	
NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6A SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE CELEM DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU DLA POTRZEB PORADNI SZPITALNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, REMONTEM DRÓG, WYMIANĄ OGRÓDZENIA	
ADRES INWESTYCJI: UL. BABIŃSKIEGO 29, 30–393 KRAKÓW DZ. NR 1/31, OBREB 70, PODGÓRZE	
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PODDAŻA – INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI	
INWESTOR: SZPITAL KLINICZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE	
ADRES INWESTORA: 30–393 KRAKÓW, UL. DR. J. BABIŃSKIEGO 29	
PROJEKTANT – BRANŻA INSTALACJE SANITARNE Spec. inst. w zsk. elek. inst. i urz. ciep. went.gaz. wod i kan.	PODPIS mgr inż. Mariusz Wasniowski Upr. Nr 108/DOS/06
SPRWDZAJĄCY – BRANŻA INSTALACJE SANITARNE Spec. inst. w zsk. elek. inst. i urz. ciep. went.gaz. wod i kan.	PODPIS mgr inż. Mariusz Niebudek Upr. Nr DOS/0422/PWIS/17
BRANŻA: SKALA / FORMAT	FAZA PROJEKTU
IS	DATA OPRACOWANIA 25.05.2022
NUMER RYSUNKU IS/18	
PROJEKT OCHRONNY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.	