

297mm x 745mm

LEGENDA

	Gniazdo 1xRJ45, kat.6, ekranowane wraz z elementami montażowymi (puszki, adaptery, ramki, itp). Montaż wspólnie z gniazdami elektrycznymi (PEL).
	Gniazdo 2xRJ45, kat.6, ekranowane wraz z elementami montażowymi (puszki, adaptery, ramki, itp). Montaż wspólnie z gniazdami elektrycznymi (PEL).
	Gniazdo 2xRJ45, kat.6, ekranowane, montowane w puszkach podlogowych wspólnie z gniazdami elektrycznymi, wraz z elementami montażowymi (puszki, adaptery, ramki, itp).
WIFI	Gniazdo 1xRJ45, kat.6, ekranowane. Na potrzeby WiFi. W przypadku pełnych sufitów podwieszanych gniazdo montować na suficie podwieszanym. W pozostałych przypadkach montować gniazda do stropu.
WIND	Wypust ekranowany, kat.6A, na potrzeby wpięcia interkomu windy.
UTA	Wypust ekranowany, kat.6A, na potrzeby UTA.
CCTV	Wypust ekranowany, kat.6A, na potrzeby systemu CCTV.
KD	Wypust ekranowany, kat.6A, na potrzeby systemu KD.
INT	Wypust ekranowany, kat.6A, na potrzeby systemu interkomowego.
	Szafa rack 19" sieci strukturalnej. Szczegóły wg schematu.

UWAGI

1. Okablowanie strukturalne kat.6, ekranowane F/UTP, B2ca, certyfikowane (min. 25lat gwarancji producenta), tworzące tory transmisji klasy E.
2. Wszystkie przejścia przez przegrody ogniowe uszczelnić masami ochronnymi zapewniając wymaganą klasę odporności ppoż. dla strefy i przegrody ppoż.
3. Wszystkie elementy należy montować zgodnie z wytycznymi producentów.
4. Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać z pozostałymi opracowaniami branżowymi, wraz z którymi opracowanie stanowi integralną całość.
5. Należy stosować okablowanie w klasie B2ca (CPR).
6. Szafy dystrybucyjne wyposażyć w kompletny osprzęt pasywny oraz aktywny (szczegóły wg schematu i opisu technicznego).
7. Po wykonaniu instalacji wykonać komplet pomiarów okablowania miedzianego i światłowodowego niezbędny do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego producenta.
8. Okablowanie od szaf LAN do punktów końcowych prowadzić w korytach kablowych a poza nimi w rurach instalacyjnych nad sufitem podwieszanym. Okablowanie prowadzić najkrótszą możliwą trasą.
9. Gniazda końcowe montować wspólnie z gniazdami elektrycznymi tworząc punkty elektryczno-logiczne (PEL).
10. Do urządzeń instalacji CCTV, KD, Interkomowej okablowanie zakańczać wtykiem ekranowanym kat.6 i wpinać bezpośrednio do urządzeń.
11. Gniazda końcowe odpowiednio oznaczyć (wg standardu podanego pod legendą).
12. Przejścia okablowania przez przegrody o odporności ogniowej uszczelniać odpowiednimi masami ogniowymi np. Hilti.
13. Wypusty okablowania na potrzeby instalacji CCTV w przypadku występowania pełnych sufitów podwieszanych należy wypust montować na suficie podwieszanym i wpiąc bezpośrednio do obsługiwanego urządzenia.

Adresacja punktów końcowych:

Nr pomieszczenia
Nr przyłącza w pomieszczeniu
Nr gniazda w przyłączu (licząc od lewej strony)

XX / YY / ZZ
(Numer szafy)

Nr szafy w przypadku gdy przyłacze znajduje się na innej kondygnacji niż szafa. Jeśli przyłącze i szafa są na tej samej kondygnacji nr szafy pominięto.

±0,00 = 252,93 m.n.p.m

SMART ARCHITEKCI
architecture & development
Szymon Mazurek
ul. Mlicka 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:	ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6A SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE CELEM DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU DLA POTRZEB PORADNI SZPITALNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, REMONTEM DRÓG, WYMIANĄ, ODNOWIENIA.
ADRES INWESTYCJI:	UL. BABIŃSKIEGO 29, 30-393 KRAKÓW DZ. NR 1/31, OBRĘB 70, PODGÓRZE
TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ – RZUT PARTERU
INWESTOR:	SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE
ADRES INWESTORA:	30-393 KRAKÓW, UL. DR J. BABIŃSKIEGO 29
PROJEKTANT – BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE/Specjalność instalacyjno – inżynieryjna w zakresie sieci i inst. elektr.	PODPIS
mgr inż. Piotr Lubiatowski	Upr. Nr 113/005/08
SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE/Specjalność instalacyjno – inżynieryjna w zakresie sieci i inst. elektr.	PODPIS
mgr inż. Dominik Gawryluk	Upr. 005/0193/PBK/17

BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
TT	1:100/ 297x745mm	PW	25.05.2022	TT/06

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.