



UWAGI I OZNACZENIA:

- COi projektowany pion C.O.
- projektowana inst. C.O. -powrót
- projektowana inst. C.O.- zasilanie

Ozaczenia grzejników

Numer pomieszczenia	Zintegrowane	Nastawa wkt. zaworowej
0/01	N	
Moc grzejnika	Φ=1950 W	1200 mm
Typ grzejnika	22INT/600	Długość grzejnika
Wys. grzejnika		
Numer pomieszczenia	Zintegrowane w wyk. higienicznym	Nastawa wkt. zaworowej
0/02		6,50
Moc grzejnika	Φ=1275 W	1320 mm
Typ grzejnika	20V/600	Długość grzejnika
Wys. grzejnika		
Numer pomieszczenia	Drabinkowe	
0/03		600 mm
Moc grzejnika	Φ=177 W	Długość grzejnika
Typ grzejnika	SA07	
Wys. grzejnika		

Uwaga: w doborze grzejników uzgledniono ich obudowę

±0,00 = 252,93 m.n.p.m

SMART ARCHITEKCI architecture & development Szymon Mazurek ul. Mińska 68, 51-126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com	
NAZWA OBIEKTU:	
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6A SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE CELEM DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU DLA POTRZEB PORADNI SZPITALNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, REMONTEM DROGI, WYMIANĄ OGRÓDZENIA	
ADRES INWESTYCJI:	
UL. BABIŃSKIEGO 29, 30-393 KRAKÓW DZ. NR 1/31, OBRĘB 70, PODGÓRZE	
TYTUŁ RYSUNKU:	
RZUT PODDASZA - INSTALACJA C.O.	
INWESTOR:	
SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE	
ADRES INWESTORA:	
30-393 KRAKÓW, UL. DR J. BABIŃSKIEGO 29	
PROJEKTANT - BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urzqd. ciep., went.gaz., wod i kan.	PODPIS
mgr inż. Mariusz Waśniowski Upr. Nr 108/DOŚ/06	
SPRAWDZAJĄCY - BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urzqd. ciep., went.gaz., wod i kan.	PODPIS
mgr inż. Mariusz Niebudek Upr. Nr DOŚ/0422/PWBS/17	
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT
IS	1:100/297x550mm
	FAZA PROJEKTU
	PW
	DATA OPRACOWANIA
	25.05.2022
	NUMER RYSUNKU
	IS/14
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.	