

ZESTAWIENIE ZASILACZY POŻAROWYCH I BUFOROWYCH

Lp.	Nr zasilacza	Minimalna wydajność prądowa	Pojemność akumulatorów (Ah)	Opis odbiorów
1	Z/1 (buforowy)	6A	18	Klapy odcinające
2	Z/2 (pożarowy)	5A	28	Czujka zasysająca
3	Z/3 (buforowy)	6A	18	Klapy odcinające

CENTRALA ODDZIELEŃ POŻAROWYCH (elektrotrzymaczy) - SCHEMAT IDEOWY



ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ - SCHEMAT IDEOWY



LEGENDA

	Czujka optyczna dymu z gniazdem montażowym.
	Czujka optyczna dymu z gniazdem montażowym i wyniesionym wskaźnikiem zadziałania.
	Ręczny ostrzegacz pożarowy.
	Sygnalizator akustyczny konwencjonalny.
	Sygnalizator akustyczno-optyczny konwencjonalny.
	Moduł monitorująco-sterujący, 4wejścia/4wyjścia przekaźnikowe, w obudowie natynkowej.
	Moduł monitorująco-sterujący, 2wejścia/2wyjścia przekaźnikowe, w obudowie natynkowej.
	Moduł monitorujący, 4wejścia, w obudowie natynkowej.
	Ręczny przycisk oddymiania (RPO).
	Przycisk przewietrzania ze stacyjką.
	Elektrotrzymacz drzwiowy sterowany z central oddzieleń pożarowych.
	Zasilacz pożarowy z kpl. akumulatorów.
	Zasilacz buforowy z kpl. akumulatorów.
	Puszka ogniowa.

UWAGI

1. Centrale SSP wyposażyć w niezbędne moduły pętlowe i akumulatory.
2. Okablowanie o odporności ogniowej montować bezpośrednio do konstrukcji budynku za pomocą dedykowanych, certyfikowanych uchwytów i kotłów.
3. Okablowanie bez odporności ogniowej układać w rurkach ochronnych typu RL18 montowanych do konstrukcji (ścian, dachu) budynku za pomocą uchwytów.
4. Przejścia przez przeszkody o odporności ogniowej uszczelnić odpowiednią masą ogniową (np. HW).
5. Należy stosować okablowanie w klasie B2ca (CPR).
6. Część modułowa w odległości min. 0,5m od przeszkód.
7. Typy okablowania między modułami sterująco-monitorującymi a urządzeniami końcowymi zgodnie ze schematem.
8. Centrale pożarowe, centrale oddymiania, zasilacze pożarowe, zasilacze buforowe dopasować w akumulatory.

±0,00 = 252,93 m.n.p.m

SMART ARCHITEKCI
architekci@smart.pl
Szymon Wiszura
ul. Wicka 88, 51-128 Wrocław
tel. 506 097 401
REGON: 022786115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:	PRZEBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6A SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP. ZOZ W KRAKOWIE CELEM DOSTOSOWANIA DO WYMAGAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, ROZBIÓRKĄ DROGI, WYKARCZ ODROZDZENIA.
ADRES INWESTYCJI:	UL. BABIŃSKIEGO 29, 30-393 KRAKÓW DZ. NR 1/31, OBRĘB 70, PODGÓRZE
TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU – SCHEMAT
INWESTOR:	SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE
ADRES INWESTORA:	30-393 KRAKÓW, UL. DR J. BABIŃSKIEGO 29
PROJEKTOWAŁ – BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (projektant instalacji – wpisujący w zakresie osób i inż. osób)	mgr inż. Piotr Lubotowski upr. br. 11/2005/68
SPRAWDZAŁ – BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (projektant instalacji – wpisujący w zakresie osób i inż. osób)	mgr inż. Dominik Cwerjuk upr. 005/0193/PWL/17

BRANŻA:	SKALA / FORMAT:	FAZA PROJEKTU:	DATA OPRACOWANIA:	NUMER RYSUNKU:
ST	---- / A1	PW	25.05.2023	SY/100

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WZÓRACH PRAWA OCHRONNE.

297mm x 1105mm