



UWAGI I OZNACZENIA:

- COi projektowany pion C.O.
- projektowana inst. C.O. -powrót
- projektowana inst. C.O.- zasilanie

Ozaczenia grzejników

Numer pomieszczenia	Zintegrowane	Nastawa wkt. zaworowej
0/01	N	
Moc grzejnika	$\Phi=1950\text{ W}$	
Typ grzejnika	22INT/600	1200 mm
Wys. grzejnika		Długość grzejnika
Numer pomieszczenia	Zintegrowane w wyk. higienicznym	Nastawa wkt. zaworowej
0/02		
Moc grzejnika	$\Phi=1275\text{ W}$	
Typ grzejnika	20V/600	1320 mm
Wys. grzejnika		Długość grzejnika
Numer pomieszczenia	Drabinowe	
0/03		
Moc grzejnika	$\Phi=177\text{ W}$	
Typ grzejnika	SA07	600 mm
Wys. grzejnika		Długość grzejnika

Uwaga: w doborze grzejników uzgodniono ich obudowę

$\pm 0,00 = 252,93\text{ m.n.p.m}$

<b>SMART</b> <b>ARCHITEKCI</b> architecture & development Szymon Mazurek ul. Mińska 68, 51-126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com	
NAZWA OBIEKTU:	
ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6A SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE CELEM DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU DLA POTRZEB PORADNI SZPITALNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, REMONTEM DROGI, WYMIANĄ OGRÓDZENIA	
ADRES INWESTYCJI:	
UL. BABIŃSKIEGO 29, 30-393 KRAKÓW DZ. NR 1/31, OBRĘB 70, PODGÓRZE	
TYTUŁ RYSUNKU:	
RZUT PIWNICY – INSTALACJA C.O.	
INWESTOR:	
SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP ZOZ W KRAKOWIE	
ADRES INWESTORA:	
30-393 KRAKÓW, UL. DR J. BABIŃSKIEGO 29	
PROJEKTANT – BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urzqd. ciep., went.gaz., wod i kon.	PODPIS
mgr inż. Mariusz Waśniowski Upr. Nr 108/DOŚ/06	
SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA INSTALACJE SANITARNE: Spec. inst. w zak. sieci, inst. i urzqd. ciep., went.gaz., wod i kon.	PODPIS
mgr inż. Mariusz Niebudek Upr. Nr DOŚ/0422/PWBS/17	
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT
IS	1:100/297x550mm
FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA
PW	25.05.2022
NUMER RYSUNKU	IS/11
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.	