


LEGENDA	
	Łącznik pojedynczy, 10A, 230V, IP20
	Łącznik podwójny, 10A, 230V, IP20
	Łącznik podwójny, 10A, 230V, IP44
	Łącznik podwójny, 10A, 230V, IP44
	Łącznik schodowy, 10A, 230V, IP20
	Łącznik schodowy, 10A, 230V, IP44
	Czujka ruchu, 10A, 230V, 360°
	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, Downlight HR IP44 1200 lm 840 ENEC CE (12.5 W)
	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, Downlight HR IP44 1900 lm 840 ENEC CE (18.0 W)
	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, Downlight WR IP44 1900 lm 840 ENEC CE (18.0 W)
	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, Panel LED natynkowy, IP20 4400 lm UGR19 840 CE (40.0 W)
	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, Wpuszczana kasetonowa IP40 3600 lm UGR19 840 ENEC CE (31.0 W)
	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, Wpuszczana kasetonowa IP40 4250 lm UGR19 840 ENEC CE (34.0 W)
	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, Wpuszczana kasetonowa IP40 4200 lm UGR19 940 ENEC CE (36.0 W)
	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, Płakon natynkowy IP65 800-2200 lm 840 ENEC CE (19.0 W)
	Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED, natynkowa/zwieszana, symetryczna, 274 lm, IP65, CNBOP, CE, ENEC
	Oprawa oświetlenia awaryjnego, natynkowa/zwieszana, symetryczna, 500 lm, IP65, CNBOP, CE, ENEC
	Oprawa oświetlenia awaryjnego, natynkowa/ścienna, asymetryczna, zewnętrzna, 204 lm, IP65, CNBOP, CE, ENEC
	Awaryjna kierunkowa, ścienna, IP65, CNBOP, CE, ENEC
	Awaryjna kierunkowa, ścienna/sufitowa, IP20, CNBOP, CE, ENEC
	Koryto kablowe instalacji elektrycznych, szerokość w cm
	Koryto kablowe instalacji teletechnicznych, szerokość w cm

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PARTER		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m ²]
0.01	WIATROLAP	7.37
0.02	PRZEDSIÓNEK TOALET.	4.09
0.03	TOAleta PERSONELU	5.13
0.04	KORYTARZ 2	24.89
0.05	SEKRETARIAT	15.84
0.06	ARCHIWUM	8.73
0.07	GAB. KONSULTA. 1	15.73
0.08	GABINET ZABIEGOWY	14.89
0.09	GAB. KONSULTA. 2	9.59
0.10	KLATKA SCHODOWA	14.99
0.11	POM. SOCJALNE	10.86
0.12	KLATKA SCHODOWA	5.26
0.13	WIATROLAP	4.84
0.14	KORYTARZ 3	43.36
0.15	GAB. KONSULTA. 3	9.63
0.16	GAB. KONSULTA. 4	8.53
0.17	GAB. KONSULTA. 5	8.63
0.18	GAB. KONSULTA. 6	10.22
0.19	GAB. KONSULTA. 7	10.22
0.20	GAB. KONSULTA. 8	10.22
0.21	GAB. KONSULTA. 9	19.88
0.22	GAB. KONSULTA. 10	13.84
0.23	TOAleta DLA OS. NPS	5.65
0.24	TOAleta DAMSKA	9.54
0.25	TOAleta MĘSKA	8.57
SUMA		300.49



SMART ARCHITEKCI architecture & development Szymon Mazurek ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com	
NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU NR. 6A SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP. Z O.O. W KRAKOWIE CELEM DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU DLA POTRZEB PORADNI SZPITALNYCH, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, REMONTEM DROGI, WYMIANĄ OGRÓDZENIA	
ADRES INWESTYCJI: UL. BABIŃSKIEGO 29, 30-393 KRAKÓW DZ. NR 1/31, OBRĘB 70, PODGÓRZE	
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU – INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	
INWESTOR: SZPITAL KLINICZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO SP. Z O.O. W KRAKOWIE	
ADRES INWESTORA: 30-393 KRAKÓW, UL. DR. J. BABIŃSKIEGO 29	
PROJEKTANT – BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE: Specjalność instalacyjno – inżynierska w zakresie sieci i inst. elektr.	PODPIS mgr inż. Piotr Lubiatowski Upr. Nr 113/DOS/08
SPRAWDZAJĄCY – BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE: Specjalność instalacyjno – inżynierska w zakresie sieci i inst. elektr.	PODPIS mgr inż. Dominik Gowryluk Upr. DOS/0193/PBE/17
BRANŻA: IE	SKALA/ FORMAT 1:100/ 297x565mm
FAZA PROJEKTU PW	DATA OPRACOWANIA 25.05.2022
NUMER RYSUNKU E/02	
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.	