



L.dz. ZP / 6177 / 2024

Wschowa, dnia 27 września 2024 r.

**Wykonawcy zainteresowani**  
**udziałem w postępowaniu**

Dotyczy: prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.” pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Konradowie i Kandlewie wraz z przepompowniami**” nr ref. ZP.SPN.6.2024

Zamawiający informuje, że w dniu 26.09.2024 r. został do Zamawiającego skierowany wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający udostępnia treść zapytania z dnia 26.09.2024 r. wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie:**

..... z siedzibą w ..... prosi o wyjaśnienie SWZ w zakresie jn.:

1. Z dokumentacji przetargowej i wyjaśnień do SWZ wynika, że wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej przepompowni P2 i P3 leży po stronie Zamawiającego. Proszę o potwierdzenie, że wykonanie przyłącza oraz podłączenie przepompowni do złącza kontrolno - pomiarowego leży po stronie Zamawiającego.
2. Dokumenty przetargowe przewidują wykonanie robót odtworzeniowych konstrukcji jezdni, zgodnie z decyzją zarządcy drogi wynika że przyłącza do posesji (po stronie drogi gdzie zlokalizowany jest chodnik) należy wykonać przewiertem. Proszę o uwzględnienie w przedmiarze robót odtworzeniowych chodnika w związku koniecznością wykonania komór przewiertowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż wykonanie przyłącza oraz podłączenie przepompowni do złącza kontrolno - pomiarowego leży po stronie Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje dodania kolejnej pozycji w przedmiarze robót. Koszty robót odtworzeniowych chodnika w związku koniecznością wykonania komór przewiertowych należy uwzględnić w pozycji robót odtworzeniowych jezdni.

**Sekretariat**  
ul. Daszyńskiego 10  
tel. 65 540 26 05  
tel. 65 540 26 07

**Dział**  
**Wodociągów**  
**i Kanalizacji**  
ul. K. Wielkiego 24a  
tel. 65 540 16 24  
tel. 65 540 33 60  
**Pogotowie wod-kan**  
603 183 693  
65 540 22 28

**Dział**  
**Gospodarki**  
**Odpadami**  
ul. K. Wielkiego 24a  
tel. 65 540 25 74

**Dział**  
**Usług**  
ul. Polna 3  
tel. 65 540 84 54  
**Usługi Pogrzebowe**  
ul. Niepodległości 39  
tel. 65 540 12 26  
**Dyżur całodobowy**  
607 982 902

**Dział**  
**Zarządzania**  
**Nieruchomościami**  
ul. Polna 3  
tel. 65 540 84 64  
tel. 65 540 84 67  
tel. 65 540 84 68

**Dział**  
**Księgowości**  
**Czynszowej**  
ul. Daszyńskiego 10  
tel. 65 540 84 63



L.dz. .... / ..... / .....

Zamawiający informuje, że niniejsze pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje, iż w związku z dużą ilością zapytań podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 18 października 2024 r. do godziny 10:00.

Z poważaniem

**PROKURENT**

*Bartłomiej Wilk*

Sporządziła:

Ewa Rokitnicka

Inspektor ds. zamówień publicznych

**Sekretariat**

ul. Daszyńskiego 10  
tel. 65 540 26 05  
tel. 65 540 26 07

**Dział**

**Wodociągów  
i Kanalizacji**

ul. K. Wielkiego 24a  
tel. 65 540 16 24  
tel. 65 540 33 60  
**Pogotowie wod-kan**  
603 183 693  
65 540 22 28

**Dział**

**Gospodarki  
Odpadami**

ul. K. Wielkiego 24a  
tel. 65 540 25 74

**Dział**

**Usług**

ul. Polna 3  
tel. 65 540 84 54  
**Usługi Pogrzebowe**  
ul. Niepodległości 39  
tel. 65 540 12 26  
**Dyżur całodobowy**  
607 982 902

**Dział**

**Zarządzania  
Nieruchomościami**

ul. Polna 3  
tel. 65 540 84 64  
tel. 65 540 84 67  
tel. 65 540 84 68

**Dział**

**Księgowości  
Czynszowej**

ul. Daszyńskiego 10  
tel. 65 540 84 63