

Bielsk dnia 09.02.2024 r.

RRiRG.I.271.2.2024

Dotyczy: postępowania przetargowego - NA WYKONANIE ZADAŃ pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Bielsk, w ramach zadań:

CZĘŚĆ 1 –zamówienie pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej w Zagotach;

CZĘŚĆ 2 - zamówienie pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sękowo;

W nawiązaniu do otrzymanego pytania dotyczącego przedmiotowego zamówienia - Zamawiający Gmina Bielsk niniejszy podaje treść pytania i odpowiedź:

Pytanie nr 1:

Czy roboty budowlane mogą być wykonane metodą bezwykopową tj. przeciskiem sterowanym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie wodociągu metodą bezwykopową tj. przeciskiem sterowanym, pod warunkiem wykonania wodociągu z rur PE-RC, PN10.

Pismo wraz z załącznikami dostępne na stronie prowadzonego postępowania przetargowego:

<https://platformazakupowa.pl/pn/bielsk>


WOJT
Józef Jerzy Rozkosz