

WYJAŚNIENIA Nr 3
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo – Etap IV”

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Gmina Naruszewo, Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo, udziela wyjaśnień treści SWZ. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania - <https://platformazakupowa.pl/pn/naruszewo>

Zapytanie nr 13:


Opis techniczny projektu (punkt 4.2.) zakłada posadowienie zbiornika na zagęszczonym piasku 0-3 mm, natomiast STWiORB (punkt 5.2, podpunkt b) zakłada posadowienie zbiornika na wylewce betonowej tzw. chudziaku. Oferent prosi o zajęcie stanowiska w sprawie posadowienia zbiornika.

Odpowiedź:

Zbiornik należy posadowić na wylewce betonowej tzw. chudziaku.

Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/naruszewo> w dniu 05.03.2024 r., na której udostępniona jest również SWZ.

Powyższe wyjaśnienia Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w składanej ofercie.

Wójt

mgr inż. Beata Pierścińska