

1. Linię freonową prowadzić na podwieszeniach systemowych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym
2. Skropliny z jednostek wewnętrznych prowadzić w bruzdach ściennych do kanalizacji poprzez syfon antyzapachowy suchy z kulką. W ścianie w miejscu syfonu przygotować rewizję.
3. Nie wolno przekraczać maksymalnej długości całkowitej instalacji freonowej dla danego systemu - 60 m

INWESTOR:	Gminy Dębowiec 38-220 Dębowiec 101		
OBIEKT: Modernizacja budynku komunalnego w Dębowcu dz. nr ewid. 1707/1, 1707/2			
TYTUŁ:	Instalacja klimatyzacji – parter		
Projektant:	inż.Jan Skrzyszowski S-110/01		Podpis:
Sprawdzający:	inż.Jacek Kamiński PDK/0011/POOS/07		Podpis:
Skala 1:100	Branża Sanitarna	Nr rysunku K01	Data: październik 2022