



| | | | | | | | |
|------|---|-------|---------|---------------|-------|----------|------------------------|
| 7 | Skrzynka obudowa metalowa SzW2- 450X540X140mm | 1 | stal | -- | -- | -- | |
| 6 | Zawór antyskażeniowy $\varnothing 25$ gwintowany Pn1,0 MPa | 1 | mosiądz | 0,37 | 0,37 | -- | |
| 5 | Filtr siatkowy $\varnothing 25$ gwintowany Pn1,0 MPa | 1 | mosiądz | 0,42 | 0,42 | -- | |
| 4 | Wodomierz skrzydełkowy $\varnothing 15$ (na konsoli) | 1 | -- | 0,70 | 0,70 | -- | radiowy odczyt IZAR |
| 3 | Łącznik standardowy $\varnothing 25$ | 4 | mosiądz | 0,20 | 0,80 | -- | |
| 2 | Zawór przełotowy $\varnothing 25$ gwintowany Pn1,0 MPa | 3 | mosiądz | 0,30 | 0,90 | -- | |
| 1 | Kolano $\varnothing 25$ | 4 | mosiądz | ---- | ---- | -- | |
| POZ. | WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ | MAT. | JEDN. MASA | CAŁK. | NR NORMY | UWAGI |

| | | | | | | |
|------------------|--|------------------|---------|--------|-------|---------|
| NAZWA ZADANIA | MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W DĘBOWCU (stara przychodnia) | | | | | |
| ADRES: | dz.nr.ewid.: 1707/1 , 1707/2 obręb Dębowiec | | | | | |
| INWESTOR: | Gmina Dębowiec | | | | | |
| ADRES: | Dębowiec 101 , 38-220 Dębowiec | | | | | |
| TYTUŁ RYS: | Zestaw wodomierzowo-antyskażeniowy w obudowie | | | | | |
| | | NR UPRAWNIEN | | PODPIS | SKALA | NR RYS. |
| PROJEKTOWAŁ | inż. Jan Skrzyszowski | S-110/01 | 10.2022 | | -- | S-1.1 |
| SPRAWDZAJĄCY | inż. Jacek Kamiński | PDK/0011/P00S/07 | 10.2022 | | | |