


PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ  
RZUT PARTERU - skala 1:100



OPRAWY

- C1 Oprawa oświetl. dostrop. LED 840 4500lm DMPR 33W IP20 profil AL 1200x600, dyfuzor opal
- E1 Oprawa oświetl. dostrop. LED 840 3300lm OPAL 31W IP44 profil AL 600x600, dyfuzor opal
- Oprawa oświetl. LED 27W/4000lm; IP66, II kl izol.
- Oprawa nastrop. LED 265x265, 41W/1350lm IP65 obud. ciśnieniowy AL czarny, dyfuzor opal, zasilacz w oprawie
- Oprawa -kinkiet 1000lm/12W IP44, profil AL dł. 530mm

OPRAWY

- Oprawa oświetleniowa LED 830 2500lm OPAL 26W IP44
- Oprawa oświetleniowa LED 830 2500lm OPAL 26W IP44 AW1h autotest.
- Oprawa oświetl. dostrop. LED downlight fi 225; 23W/2500LM, IP44, ramka odlew AL, dyfuzor PMMA mrożony
- Oprawa oświetl. dostrop. LED downlight fi 190 14W/1600LM, IP44, II KL., dyfuzor PMMA mrożony
- Oprawa oświetl. dostrop. LED downlight fi 190 14W/1600LM, IP44, II KL., dyfuzor PMMA mrożony
- Oprawa nastrop. fi 410 33W/3500lm; obud. AL dyfuzor opal IP55, kolor biały, rozsył symetryczny
- Oprawa naścien. zewnętrz. LED -profil czarny "góra -dół" 1000lm/10W IP54
- Oprawa naścien. zewnętrz. LED -profil czarny "dół" 600lm/5W IP54
- Oprawa oświetl. kierunkowego LED 500 cd/m2 IP40 1h autotest.
- Oprawa oświetl. ewakuac. LED 3W IP65 1h autotest.

Elementy systemu alarm.-przzywoławczego

- Zasilacz 230V/12V w puszcze
- Sufitowy przełącznik ścienny
- Sygnalizator akustyczny-optyczny
- Przycisk resetujący

PiN.IN.EL

Obiekt: Modernizacja budynku komunalnego  
w Dębowcu, dz. nr1707/1; 1707/2  
Zad: Instalacje elektryczne wewnętrzne  
Inwestor: Gmina Dębowiec;38-220 Dębowiec 101

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ  
RZUT PARTERU - skala 1:100

Projekt:  
PT - Dębowiec

Data:  
Październik 2022r

Projektant: inż. Ludwik Więch

Upraw. nr GT-8341/42/77

Podpis:

Rys. nr  
E-1