grzejnik stalowy płytowy
Φ=529 W 1,00
33INT/900 [400 mm]

grzejnik stalowy płytowy
Φ=520 W 6,00
11INT/600 [600 mm]

PION C.O.

Rozwinięcie:CO2
Rozwinięcie:CO1

32 x 4,0 flex_uniw

eN eN eN

6,00

17 x 2,75 flex_uniw

15%

26 x 4,0 flex_uniw

21 x 3,45 flex_uniw

22 x 0,7 r Nro Therm

26 x 4,0 flex_uniw

1,00

201 +20 °C
Φwym: 529 W
klatka schodowa

grzejnik stalowy płytowy
Φ=142 W 1,00
11INT/500 [400 mm]

grzejnik stalowy płytowy
Φ=157 W 1,00
11INT/400 [400 mm]

205 +20 °C
Φwym: 542 W
kom wewn

206 +20 °C
Φwym: 90 W
wc

211 +20 °C
Φwym: 302 W
pom techniczne

zasobnik wody ciepłej

17 x 2,75 flex_uniw

grzejnik stalowy płytowy
Φ=302 W 1,00
21INT/600 [400 mm]

210 +20 °C
Φwym: 184 W
wc

17 x 2,75 flex_uniw

grzejnik stalowy płytowy
Φ=144 W 1,00
11INT/400 [400 mm]

203 +20 °C
Φwym: 79 W
wc

17 x 2,75 flex_uniw

lodówka

209 +20 °C
Φwym: 968 W
komunikacja

grzejnik stalowy płytowy
Φ=184 W 1,00
21INT/600 [400 mm]

15 x 0,6

207 +20 °C
Φwym: 142 W
pom gosp

kuchenka

17 x 2,75 flex_uniw

grzejnik stalowy płytowy
Φ=768 W 1,50
22INT/500 [920 mm]

202 +20 °C
Φwym: 1555 W
pom biurowe

17 x 2,75 flex_uniw

21 x 3,45 flex_uniw

17 x 2,75 flex_uniw

21 x 3,45 flex_uniw

204 +20 °C
Φwym: 678 W
pom biurowe

208 +20 °C
Φwym: 623 W
pom biurowe obs niepełnosprawnych

17 x 2,75 flex_uniw

2,00

17 x 2,75 flex_uniw

17 x 2,75 flex_uniw

17 x 2,75 flex_uniw

15 x 0,6

15 x 0,6

stal

pex

1,50

1,00

1,00

grzejnik stalowy płytowy
Φ=787 W 1,50
22INT/500 [920 mm]

PRZEJŚCIE
Z PEX NA STAL

grzejnik stalowy płytowy
Φ=678 W 1,00
22INT/500 [920 mm]

grzejnik stalowy płytowy
Φ=623 W 1,00
22INT/400 [1000 mm]

grzejnik stalowy płytowy
Φ=968 W 2,00
33INT/900 [520 mm]

Wentylator łazienkowy V=60m3/h szt. 5 (ujęto w branży elektrycznej)

NAZWA ZADANIA	MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO W DĘBOWCU (stara przychodnia)
ADRES:	dz.nr.ewid.: 1707/1 , 1707/2 obręb Dębowiec
INWESTOR:	Gmina Dębowiec
ADRES:	Dębowiec 101 , 38-220 Dębowiec
TYTUŁ RYS:	RZUT PARTERU INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

		NR UPRAWNIEŃ		PODPIS	SKALA	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	inż.Jan Skrzyszowski	S-110/01	10.2022		1:50	S-10.0
SPRAWDZAJĄCY	inż.Jacek Kamiński	PDK/0011/P00S/07	10.2022			