

ZK PUSZKA PROBIERCZA

ZIEMNA



FeZn 25x4 mm



FeZn Ø 8 mm





FeZn Ø 8 mm



FeZn Ø 8 mm



Iglica kominowa
FeZn Ø 16 mm
H 200 cm



Iglica kominowa
FeZn Ø 16 mm
H 200 cm



FeZn Ø 8 mm

FeZn Ø 8 mm



FeZn 25x4 mm



ZK PUSZKA PROBIERCZA
ZIEMNA

ZK PUSZKA PROBIERCZA

ZIEMNA



FeZn 25x4 mm





FeZn Ø 8 mm



FeZn Ø 8 mm



Iglica kominowa
FeZn Ø 16 mm
H 200 cm



Iglica kominowa
FeZn Ø 16 mm
H 200 cm



FeZn Ø 8 mm

FeZn Ø 8 mm



FeZn 25x4 mm



ZK PUSZKA PROBIERCZA
ZIEMNA

INSTALACJA ODGROMOWA

SKALA 1 :50

Instalację odgromową wykonać jako nienaprężaną ;

Zwody poziome i przewody odprowadzające - drut DFeZn Ø8 ;

Przewody uziomowe - bednarka FeZn 25x4 ;

Uziom fundamentowy ; Ru ≤ 10 Ω ;

Investor :	POL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbki	E - 4
Adres inwestycji :	Wierzbny 53 nr działki 3048/4 obręb geodezyjny nr 21 Strębska	Elektryczno
Tenot:	Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego (świńcówki)	
Nazwa rys:	Instalacja odgromowa	
Zespół projektowy:	Inżynier i inżynier, nr uprawnień	
Projektant	mgr inż. Arkadiusz Kocierzak WAW/0028/PDCE/07	
Asystent projektanta		
Sprowadzający		
Pieczęć		Skala 1:50