

LISTA POMIESZCZEŃ

Symbol Pomieszczenia	θ_i [°C]	Liczba grzejników	Φ [W]	Φ_{wym} [W]	Φ_{op} [W]	Φ_{grz} [W]	Wynik. Φ_{op} [W]	Wynik. Φ_{grz} [W]	Wynik. Φ_{dz} [W]	Pokrycie strat [%]
Kondygnacja Parter, Rzędna 2,8m, Jednostka budynku Parter										
Sala rehabilitacyjna 0.39	24	4 k	4418	4418	0	4418	0	4418	0	100
Zaplecze 0.40	20	1 k	1896	1896	0	1896	0	1896	0	100
Kondygnacja Piwnica, Rzędna 0,0m, Jednostka budynku Piwnica										
Pom gospodarcze 0.26	20	1 k	1728	1728	0	1728	0	1728	0	100