

Suwałki, dn. 2022.09.12

Areszt Śledczy w Suwałkach
ul. Wojska Polskiego 29
16-400 Suwałki

NZ.745.7.2022

Opinia nr 92.O.NZ.2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach działając na podstawie art. 3 pkt.2a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195, z 2022 r. poz. 655), po zapoznaniu się z przedłożonym w dniu 05 września 2022 r. wnioskiem o uzgodnienie projektu pawilonu zakwaterowania osadzonych na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 29 dz. nr ewid. 32965/6 oraz po dokonaniu analizy przedłożonej przy wniosku dokumentacji

uzgadnia wyżej wymieniony projekt bez uwag.

W dniu 05 września 2022 r. adresat złożył do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach wniosek o uzgodnienie, pod kątem spełnienia wymogów higienicznych i zdrowotnych, projektu pawilonu zakwaterowania osadzonych przewidzianego do realizacji na terenie Aresztu Śledczego w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 29 dz. nr ewid. 32965/6.

Opracowanie dotyczy nowego pawilonu dla 255 osadzonych, przewidzianego do realizacji od podstaw. Obiekt zaprojektowano jako 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wszystkie kondygnacje mają charakter w dużej mierze powtarzalny. Na każdej kondygnacji mającej stanowić oddzielny oddział, poza celami dla osadzonych, przewidziano świetlice, zespoły sanitarne dla osadzonych (rozbieralnia, ubikacja, umywalnia, pomieszczenia bielizny brudnej i czystej), dyżurki oddziałowych, pokoje psychologów i wychowawców, rozmównice telefoniczne, pomieszczenia do kontaktów online, pomieszczenia przeszukań, pomieszczenia rozdziału posiłków dostarczanych z kuchni aresztu, punkty wydawania leków, pomieszczenia gospodarcze, zaplecze sanitarno-higieniczne i socjalne personelu. W projektowanym budynku przewidziano także pomieszczenia związane z opieką medyczną takie jak gabinet RTG, pokój lekarza, celę izolacyjną, poczekalnię, gabinet stomatologiczny. Na drugim piętrze przewidziano celę zabezpieczającą. W budynku zaprojektowano pięć cel 1-osobowych, dwie cele 2-osobowe, dwie cele 3-osobowe, sześćdziesiąt cel 4-osobowych. We wszystkich celach wieloosobowych przewidziano wydzielone tzw. kąpiki sanitarne składające się z umywalki i miski ustępowej. W celach jednoosobowych będą się one znajdowały bezpośrednio w celi, bez wydzielenia. Budynek zostanie podłączony do

istniejących na terenie aresztu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej (w budynku przewidziano węzeł cieplny). W celach będzie ogrzewanie podłogowe. We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wentylację grawitacyjną, w pomieszczeniach wc przy celach i w części socjalnej wspomagana przez wentylatory zainstalowane w kanałach wentylacyjnych, uruchamiane włącznikiem światła lub jak w przypadku umywalni przez włącznik usytuowany w pomieszczeniu wychowawcy.

W trakcie analizy przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości pod względem wymogów higienicznych i zdrowotnych. W związku z Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowił zająć stanowisko jak wyżej.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne pod warunkiem dołączenia projektu z klauzulą potwierdzającą jego uzgodnienie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Suwałkach

Elżbieta Bednarko