

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Celem zadania jest Modernizacja lądowiska Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. W sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. 2023r. Poz. 1225 z późn. zm.)

I. Zakres prac objęty jest projektem i polega m.in. na:

- wykonanie opaski FATO w nowej lokalizacji,
- zmiana oświetlenia nawigacyjnego wraz z sieciami elektro-energetycznymi,
- zmiana oznakowania płyty lądowiska,
- wykonanie oznakowania dziennego i nocnego lądowiska wraz z opaską strefy FATO oraz obiektów trudno widzialnych z powietrza,
- instalację naziemnego wskaźnika wiatru,
- instalację jednostki HAPI,
- instalację oświetlenia płyty lądowiska,
- instalację monitoringu lądowiska,
- instalację szafy p.poż,
- uporządkowanie terenu.

W ramach w/w prac rozbiórce poddane muszą być następujące elementy:

- nawierzchnia opaski strefy FATO,
- istniejące lampy systemów nawigacyjnych wraz z fundamentami,
- istniejący naziemny wskaźnik wiatru,
- istniejąca rozdzielnia lądowiska,
- istniejący system sterowania i zasilania oświetlenia nawigacyjnego.

II. Sposób wykonania prac oraz wymagania ogólne określa STWiORB (branża drogowa) oraz STWiORB (branża elektryczna).