10	Instalacja wodna dla zasilania parownika	1
9	Kocioł gazowy 8.000kW	2
8	Gazowa instalacja wewnętrzna	1
7	Przyłącze gazu DN 200	1
6	Punkt redukcujny gazu LPG 2000 kg/h ; 450mbar	1
5	Rurociąg fazy gazowej DN50 PN40	1
4	Rurociąg fazy gazowej DN100/80 PN40	1
3	Wodny parownik gazu LPG 1000 kg/h z wyposażeniem	2
2	Rurociąg fazy płynnej DN50 PN40	1
1	Zbiornik podziemny LPG 62m3 z wyposażeniem	2
POZ	OPIS ELEMENTY GŁÓWNE	SZT



4.6	Zawór kulowy DN25 PN40 ZC1 (CEGAZ Poznań)	
4.5	Zawór kulowy DN50 PN40 ZC6 (CEGAZ POZNAŃ-CEG)	1
4.4	Zawór bezpieczeń.EU20 z podzaw.ST20 (SMART LPG Płock)	1
4.3	Zawór iglicowy do man.1/4" + manometr 0-25bar D60 (AMBI)	2
4.2	Zawór typ RRL16 - (AMBITECH Płońsk-AMBI)	1
4.1	Rurociąg stalowy LPG f.gazowa DN100/80 PN40 wg rys. G/06	1
4	Rurociag fazy gazowej kolektor-stacja redukcyjna	1
3.4	Mufa GW 1/2" dla montażu czujnika temperatury płynu grzew.	2
3.3	Termometr + term. elektroniczny dla sterowania pracą instalacji	2
3.2	Termostat EEX-d do sterowania elektrozaworem EEXD	2
3.1	Elektrozawór DN50 PN40 EEXD do parowników (AMBI-Płońsk)	2
3	Parownik wodny COPRIM do LPG 1.000kg/h (AMBITECH-Płońsk)	2
2.5	Zawór hydrostatyczny 1/4" TYP3127 (GOK-Ostrów Wlk.)	1
2.4	Zawór iglicowy do man.1/4" + manometr 0-25bar D60 (AMBI)	1
2.3	Zawór typ RRL16 - (AMBITECH Płońsk-AMBI)	1
2.2	Rurociag stalowy LPG f.płynna DN50 PN40 rysunek G/05	1
2.1	Zawór nadmiernego wypływu DN50 PN40 (AMBITECH-Płońsk)	2
2	Rurociag fazy płynnej DN50 PN40 Zbiorniki-Parowniki	1
POZ	OPIS	SZT

5.5	Zawór kulowy DN50 PN40 ZC6 (CEGAZ POZNAŃ-CEG)	1
5.4	Zawór bezpieczeń.EU20 z podzaw.ST20 (SMARTLPG Płock-SMAR)	1
5.3	Zawór iglicowy do man.1/4" + manometr 0-25bar D60 (AMBI)	1
5.2	Zawór typ RRL16 - (AMBITECH Płońsk-AMBI)	1
5.1	Rurociag fazy płynnej DN50 PN40 wg rysunku G/06	1
5	Rurociag fazy gazowej DN50 PN40 Zbiorniki-Stacja zgazowania	1
POZ	OPIS	SZT

0	21.09. 2020 r.	WYDANIE DO REALIZACJI		
Rewizja:	Data:	Opis:	Autor:	Podpis:

OBIEKT:	ZBIORNIKI GAZU LPG ul. Leona 1 i 3, 44-280 Rydułtowy; działka nr: 418/25
TEMAT:	*Budowa dwóch zbiorników gazu LPG o poj. 62m³ każdy wraz z instalacją gazową.*
INWESTOR:	Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. *ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy* Kogen Sp. z o.o. *ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy*
Tytuł rysunku:	*Schemat technologiczny zewnętrznej instalacji LPG- część gazowa*

Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Nr upr.:
Projektował:	mgr inż. Tomasz TAPPER		SLK/2915/ PWOS/09
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz KOŁODZIEJ		SLK/4325/ PWOS/12
Opracował:	mgr inż. Andrzej SZTUKOWSKI		
Opracował:			

Branża: INST. SANITARNE

Data: 09. 2020 r.

Numer projektu: T_03_20

Format: A3 | Skala: -

44-207 Rybnik
ul. Gliwicka 177 A
tel. +48 32 44 09 300
fax. +48 32 44 09 312

TECHMEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nr rysunku: G/02a