

POZ	OPIS	SZT	UWAGI
10	Instalacja wodna dla zasilania parownika	1	Ce
9	Kocioł gazowy 8.000kW	2	
8	Gazowa instalacja wewnętrzna	1	
7	Przyłącze gazu DN 200	1	Ce
6	Punkt redukcujny gazu LPG 2000 kg/h ; 450mbar	1	
5	Rurociąg fazy gazowej DN50 PN40	1	Ce
4	Rurociąg fazy gazowej DN100/80 PN40	1	Ce
3	Wodny parownik gazu LPG 1000 kg/h z wyposażeniem	2	
2	Rurociąg fazy płynnej DN50 PN40	1	Ce
1	Zbiornik podziemny LPG 62m3 z wyposażeniem	2	UDT

Rewizja:	Data:	Opis:	Autor:	Podpis:
0	21.09. 2020 r.	WYDANIE DO REALIZACJI		

OBIEKT:	ZBIORNIKI GAZU LPG ul. Leona 1 i 3, 44-280 Rydułtowy; działka nr: 418/25
TEMAT:	*Budowa dwóch zbiorników gazu LPG o poj. 62m³ każdy wraz z instalacją gazową.*
INWESTOR:	Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. *ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy* Kogen Sp. z o.o. *ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy*
Tytuł rysunku:	*Schemat technologiczny zbiornikowej instalacji LPG*

Branża:	
	INST. SANITARNE

Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Nr upr.:
Projektował:	mgr inż. Tomasz TAPPER		SLK/2915/ PWOS/09
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz KOŁODZIEJ		SLK/4325/ PWOS/12
Opracował:	mgr inż. Andrzej SZTUKOWSKI		
Opracował:			

Data: 09. 2020 r.

Numer projektu: T_03_20

Format: A3 | Skala: -

44-207 Rybnik
ul. Gliwicka 177 A
tel. +48 32 44 09 300
fax. +48 32 44 09 312

TECHMEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nr rysunku: G/02