

MIEJSCE WŁĄCZENIA  
PROJEKTOWANEJ  
INSTALACJI DO

ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW  
W ŚCIANIE

PROWADZIĆ W POSADZCE

18 x 1,0

VM22/600/900

toaleta  
2.1. damska  
10,64m2 płytki ceram.

2.1 +20 °C  
Φwym: 825 W

ISTN. OTWÓR WENTYLACJI  
GRAWITACYJNEJ ZAŚLEPIĆ

WENTYLACJA GRAWITACYJNA

NAWIEW

OTWÓR O POW. MIN.200cm2

KRATKA POD STROPEM

14x21cm

toaleta  
2.1. damska  
10,64m2 płytki ceram.



|  |   |
|--|---|
| 1. OPRACOWANIE: JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBRZĘDZALICZKAMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKI   |   |
| 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWĄ I KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENA CEŁU, KTORÉMU MA SŁUŻYĆ                                    |   |
| 3. ROZPARCOWANIE: JEST ZGODNE Z PROJEKTEM BUDOWY   |   |
| 4. PROJEKT OCHRONNY JEST PRAWEM AUTORSKIM  |   |
| 5. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE   |   |
| nr.rys.  | ul. Nad Kanią 20<br>63-800 Gostyń<br>POLAND<br>tel./fax(+48-65) 572-62-71 |
| 8S   | biuro projektów architektonicznych  |
| temat: "ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO - NA KLASY SZKOLNE W BUDYNKU SZKOLNYM WRAZ Z REMONTEM SANITARIATÓW W BUDYNKU" |   |
| adres: 63-940 Bojanowo , ul.Lipowa 2   |   |
| dz. nr ewid. 128/2, obręb: Bojanowo,   |   |
| inwestor: Gmina Bojanowo   |   |
| Rynek 12, 63-940 Bojanowo  |   |
| C.O. + WENTYLACJA PIĘTRO   |   |
| data: 04.2021  |   |
| stadium:PROJEKT BUDOWLANY  |   |
| skala: 1:50  |   |
| branza: SANITARNA  |   |
| senioro mgr inż.   | 53/03/ZG  |
| projektant Grzegorz Dembaki  | ul. Nad Kanią 20<br>63-800 Gostyń<br>POLAND<br>tel./fax(+48-65) 572-62-71 |
| senioro tech. bud.   | 909/65/LO, 1268/69/LO   |
| opracowanie Barbara Lisiecka   | ul. Nad Kanią 20<br>63-800 Gostyń<br>POLAND<br>tel./fax(+48-65) 572-62-71 |
| senioro mgr inż.   |   |
| opracowanie Adam Andzejewski   |   |