

Świnoujście, dnia 11.08.2023 r.

Nr postępowania BZP.271.1.20.2023

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
2. Strona internetowa Zamawiającego, na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu i udostępniono SWZ

Dotyczy: postępowania nr BZP.271.1.20.2023 pn.: „Budowa i przebudowa dróg w ramach wieloetapowego zadania inwestycyjnego pn. „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” z podziałem na dwie części: Część 1: Zadanie 1: Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wolińską i Dworcową- odcinek od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego 0+380,23)” Część 2: Zadanie 3a: „Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. Obwodnica Bazy Las) – odcinek północny od ul. Barlickiego do ul. Norweskiej”

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

Pytanie nr 1

W kosztorysie ofertowym zarówno dla części 1 jak i 3a branży drogowej przy pozycjach dotyczących warstwy mrozochronnej (IV.3.1-IV.3.3) jako podstawa wyceny wpisana jest specyfikacja D.04.04.02, która to dotyczy podbudowy z mieszanki niezwiązanej. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy jest to zabieg celowy by Wykonawca przyjął w tej pozycji kruszywo łamane jak dla podbudów z mieszanki niezwiązanej czy też błędnie wpisano numery ST i w tym miejscu powinno być D.04.02.02?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przy pozycjach dotyczących warstwy mrozochronnej (IV.3.1-IV.3.3) powinien być nr D.04.02.02.

z up. PREZYDENTA MIASTA


Ewa Bimkiewicz
Kierownik
Biura Zamówień Publicznych