

Opalenica 16.09.2011  
OD5/RD-10/PS/L.dz.11951/11

**„VIA 2008”**

**Pracownia Projektów Drogowych**

**Barbara Kosmacz**

**ul. Dworcowa 1 F**

**62-060 Stęszew**

**OPINIA nr 56a/2011**

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Opalenica przesyła plany sytuacyjne oraz opinię dotyczącą zadania inwestycyjnego: **przebudowa ul. Lipowej w m. Ruchocice gm. Rakoniewice.**

1. Na planach naniesiono przebieg istniejących urządzeń elektroenergetycznych na podstawie posiadanych zasobów inwentaryzacyjnych.  
Na terenie opiniowanym znajdują się urządzenia elektroenergetyczne. Na planach naniesiono ich przebieg i oznaczono je następująco:  
linie kablowe nn-0,4 KV- kolor niebieski
2. Należy zachować normatywne odległości projektowanej inwestycji od istniejących urządzeń Energetycznych a w ich pobliżu prace wykonywać tylko ręczne.
3. W celu potwierdzenia trasy kabli energetycznych należy wykonać wykopy próbne.
4. Powyższa opinia nie dotyczy linii konsumentowych, nie będących w eksploatacji RD-Opalenica.
5. Na etapie wykonawstwa, przed przystąpieniem do poszczególnych etapów prac zgłosić się do Kierownika Pogotowia Energetycznego w Grodzisku Wlkp., który poinformuje o możliwości występowania przyjętych od daty opinii nowych urządzeniach energetycznych. (zgłoszenie potwierdzić pieczęcią na piśmie przewodnim).
6. W razie kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z projektowaną inwestycją należy wystąpić do RD- Opalenica z pismem od inwestora o wydanie warunków przebudowy kolidujących urządzeń.
7. Opinia jest ważna przez okres jednego roku.

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Opalenica  
Dział Zarządzania Dystrybucją  
Kierownik

Kazimierz Kupiec